Programul: Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul de proiecte nr. PFM/322/PFM_P1/NA - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Beneficiar: GADOVIA ENERGY SRL. / **CUI:** 38971450

Adresa: Str. Ion Maiorescu, nr. 34, Romania, București

Obiectul raportului: evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare „REALIZARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, FURNIZARE ECHIPAMENTE ELECTRICE SPECIFICE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) CIOLPANI"

Titlul proiectului: „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, CASA POARTA, RACORD LA SEN – CEF CIOLPANI", Cod SMIS: 328100

Nr. înregistrare: 79/04.11.2026

RAPORTUL DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA COMPETITIVA

„REALIZARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, FURNIZARE ECHIPAMENTE ELECTRICE SPECIFICE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) CIOLPANI"

Aprob,

Președintele comisiei de evaluare

IGOR PRODAN

Igor Prodan

Digitally signed by Igor Prodan
Date: 2026.11.04 15:49:40 +02'00'

CUPRINS

1. Referințe 3
2. Informații generale despre procedura de atribuire 3
2.1 Legislația aplicabilă 3
2.2 Procedura de atribuire 3
2.3 Modul de desfășurare a procedurii de atribuire 3
2.4 Accesarea ofertelor 5
❖ EVALUAREA CERINȚELOR MINIME DE CALIFICARE ȘI A DOCUMENTELOR DOVEDITOARE 5
❖ EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE 29
❖ EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE: 63
2.5 Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea punctajului 67
3. Termenul și modalitatea de formulare a contestațiilor 70

1. Referințe

Anunț de participare publicat în data de 07.09.2026:

- pe website-ul propriu, în secțiunea „Anunțuri & Achiziții Competitive", la anunțul corespunzător prezentei proceduri, respectiv „Ciolpani": https://gadoviaenergy.ro/
- în cotidianul de interes național, denumit *„Observatorul Zilei"* la adresa: https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-presa-gadovia-energy-s-r-l/

Procedura de atribuire: Procedură competitivă

„REALIZARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, FURNIZARE ECHIPAMENTE ELECTRICE SPECIFICE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) CIOLPANI"

Valoarea estimată: 31.000.000,00 LEI fără TVA

Beneficiarul lucrării: **GADOVIA ENERGY SRL**, Mun. Bucuresti, Str. Ion Maiorescu, nr. 34, Romania, CUI: 38971450

2. Informații generale despre procedura de atribuire

2.1 Legislația aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

- Ordinul ministrului energiei nr. 1.561/30.10.2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.133/13.11.2024, pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru Modernizare;

-Ghidul solicitantului aferent apelului PFM/322/PFM_P1/NA – „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile";

-prevederile Contractului de finanțare nr. 1395/02.12.2025, încheiat cu Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare.

- Prezenta enumerare nu are caracter limitativ.

2.2 Procedura de atribuire

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este: Procedură competitivă.

2.3 Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Procedura de atribuire se desfășoară sub forma unei **proceduri competitive**, organizată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului energiei nr. 1.561/2024 privind modul de lucru aplicabil beneficiarilor privați finanțați din Fondul pentru Modernizare. Pe întreaga durată a procedurii au fost respectate principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și asumării răspunderii.

Anunțul privind inițierea procedurii și documentația aferentă au fost publicate pe pagina oficială a beneficiarului, în secțiunea „Anunțuri & Achiziții Competitive", la anunțul corespunzător prezentei proceduri, respectiv „Ciolpani": https://gadoviaenergy.ro/, precum și în cotidianul „Observatorul Zilei" la adresa: https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-presa-gadovia-energy-s-r-l/

Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, operatorii economici interesați au formulat solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire. Beneficiarul a transmis răspunsurile în termenul prevăzut în calendarul procedurii. Solicitările de clarificări și răspunsurile aferente au fost publicate, la data de 23.09.2026, pe website-ul companiei: https://gadoviaenergy.ro, sectiunea „Anunturi & Achizitii Competitive", la anunțul corespunzător prezentei proceduri, respectiv „Ciolpani", cât și în ziarul cotidian national: OBSERVATORUL ZILEI la adresa: https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-presa-gadovia-energy-s-r-l-2/, asigurându-se astfel informarea transparentă și simultană a tuturor operatorilor economici interesați.

Ulterior publicării documentației de achiziție, beneficiarul **GADOVIA ENERGY S.R.L.** a emis **Erata nr. 65/23.09.2026**, prin care au fost modificate și completate anumite prevederi ale Caietului de sarcini nr. 58/01.09.2026, precum și ale modelului de contract de furnizare/livrare aferent procedurii.

Principalele modificări au vizat:

- clarificarea condițiilor privind modificarea duratei și a prețului contractului;
- detalierea lucrărilor de pregătire a amplasamentului;
- eliminarea cerinței tehnice privind disponibilitatea anuală minimă de 98,5% a centralei electrice fotovoltaice;
- extinderea instrumentelor acceptate pentru garantarea avansului și introducerea unui mecanism etapizat de restituire a garanției de bună execuție;
- actualizarea unor clauze contractuale referitoare la recepție, responsabilități, termene de plată, penalități și condițiile de executare a contractului;
- actualizarea calendarului procedurii, prin prelungirea termenului-limită de depunere a ofertelor cu 5 zile lucrătoare, de la 24.09.2026 la 01.10.2026, ora 18:00, și stabilirea deschiderii ofertelor pentru data de 02.10.2026, ora 12:30.

Modificările sunt corelate cu răspunsul la clarificări nr. 64/23.09.2026.

Erata nr. 65/23.09.2026 a fost publicată pe website-ul beneficiarului privat și în ziarul cotidian national: OBSERVATORUL ZILEI la adresa https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-presa-gadovia-energy-s-r-l-2/ , în conformitate cu prevederile din Îndrumarul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1.561/2024.

Ca urmare a modificărilor privind calendarul procedurii, operatorilor economici le-a fost acordat un termen suplimentar pentru pregătirea și depunerea ofertelor.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a fost prelungit de la data de 24.09.2026, ora 18:00 la data de 01.10.2026, ora 18:00.

Până la termenul-limită stabilit prin documentația de atribuire, beneficiarul a înregistrat oferta transmisă de operatorul economic participant la procedură.

La data stabilită pentru deschiderea ofertelor, respectiv 02.10.2026, comisia de evaluare a procedat la accesarea arhivei electronice, pe baza parolei comunicate de ofertant, și a consemnat documentele depuse în cadrul Raportului nr. 67/02.10.2026 întocmit la deschiderea, privind documentele primite de la ofertanți.

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertei primite a fost numită prin Decizia nr. 24/31.08.2026 și a fost compusă din:

Nr.	Nume și prenume	Rolul în cadrul comisiei de evaluare
1	Prodan Igor	Președinte comisie de evaluare
2	Valea Adrian	Membru comisie de evaluare
3	Toader Elena	Membru comisie de evaluare

2.4 Accesarea ofertelor

Accesarea și deschiderea ofertei au avut loc la sediul beneficiarului, în prezența membrilor comisiei de evaluare, prin deschiderea arhivei electronice transmise de ofertant, pe baza parolei comunicate în condițiile prevăzute în documentația de atribuire.

În cadrul procedurii de achiziție a fost înregistrată următoarea ofertă:

1. **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.**, cu o valoare de **30.940.795,87 lei fără TVA.**

Nu au fost respinși operatori economici la deschidere.

În consecință, comisia de evaluare a procedat la continuarea procesului de evaluare, respectiv la verificarea documentelor de calificare și a îndeplinirii criteriilor solicitate pentru depunerea ofertei.

❖ EVALUAREA CERINȚELOR MINIME DE CALIFICARE ȘI A DOCUMENTELOR DOVEDITOARE

În vederea verificării îndeplinirii cerințelor minime de calificare prevăzute în documentația de atribuire, au fost analizate documentele depuse de operatorul economic. Situația privind conformitatea documentelor prezentate cu cerințele solicitate este evidențiată în tabelul de mai jos:

Documente solicitate		*Ofertant* **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L**	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
Documente privind situația personală	Formularul nr.1 - DECLARAȚIA privind evitarea dublei finanțări în obținerea și utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare	*DA*	Document prezentat la depunerea ofertelor, Formularul nr. 1 a fost completat cu datele reprezentantului legal al ofertantului, însă a fost semnat electronic de persoana împuternicită. Prin Solicitarea de clarificări nr. 77 / 27.10.2026, întrebarea nr. 1, din secțiunea „EVALUAREA CERINȚELOR DE CALIFICARE", s-a solicitat ofertantului retransmiterea Formularului, completat cu datele persoanei împuternicite și semnate electronic de aceasta, în conformitate cu împuternicirea prezentată. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026 și a transmis Formularul nr. 1, completat cu datele persoanei împuternicite și semnat electronic de aceasta *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată îndeplinirea cerinței.*
	Certificatul FURNIZARE INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARII REAL	*DA*	Conform, având semnatura electronica calificata a împuternicitului, fișier „ Certificat de funizare informatii beneficiari reali"
	Formularul nr.2 - DECLARAȚIA privind evitarea conflictului de interese	*DA*	Document prezentat la depunerea ofertelor, Formularul nr. 2 a fost completat cu datele reprezentantului legal al ofertantului, însă a fost semnat electronic de persoana împuternicită. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026 și a transmis Formularul nr. 2, completat cu datele persoanei împuternicite și semnat electronic de aceasta *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată îndeplinirea cerinței.*
	Formularul nr.3 - DECLARAȚIA privind eligibilitatea	*DA*	Conform, având semnatura electronica calificata a împuternicitului, fișier „Formular nr. 3"
	Formularul nr. 4 - Împuternicire	*DA*	Conform, având semnătura electronică calificată a împuternicitului și semnătura olografă a reprezentantului legal, fișier „Formular nr. 4".
	Formularul nr. 5 – Declarație identificare	*NU*	*Nu este cazul.*

Documente solicitate		*Ofertant* **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L**	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
	ofertant /ofertant asociat /subcontractant		Întreaga ofertă este asumată integral de ofertant.
Documente privind exercitarea activității profesionale (înregistrare)	Certificatul constatator, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor	*DA*	*Conform document 3665493/01.10.2026, în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor,* fișier „Certificat constatator ONRC", având semnătura electronică calificată a împuternicitului.
	Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA	*DA*	*Conform document nr. 10001323 din data de 23.12.2025,* fișier „ Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA ", având semnătura electronică calificată a împuternicitului.
Documente privind capacitatea tehnică și profesională	**ANRE tip C1A** - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune; include competentele atestatului de tip Bp	*DA*	Conform ATESTAT nr. 20044/R1/30-08-2023, emis la data 10.02.2026, *în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor,* fișier „Atestate ANRE C1A, C2A, A3", pag. 1-2, având semnatura electronica calificata a împuternicitului.
	Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune; include competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si A1	*DA*	Conform ATESTAT nr. 20045/R1/30-08-2023, emis la data 10.02.2026, *în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor,* fișier „Atestate ANRE C1A, C2A, A3", pag. 3-4, având semnatura electronica calificata a împuternicitului.

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	Atestat ANRE tip A3 pentru „incercari de echipamente si instalatii electrice in vederea certificarii conformitatii tehnice a centralelor electrice in raport cu normele tehnice aplicabile", sau echivalent.	*DA*	Conform ATESTAT nr. 23300/R1/18-06-2025, emis la data 10.02.2026, *în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor,* fișier „ Atestate ANRE C1A, C2A, A3", pag. 5-6, având semnatura electronica calificata a împuternicitului.
	Certificat **SR EN ISO 9001** sau echivalent	*DA*	*Conform document nr.12815/22 august 2023,* în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor, fișier „Certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001", pag. 1-2, având semnatura electronica calificata a împuternicitului.
	Certificat **SR EN ISO 14001** sau echivalent	*DA*	*Conform document nr.6082/22 august 2023,* în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor, fișier „Certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001", pag. 3-4, având semnatura electronica calificata a împuternicitului.
	Certificat **SR EN ISO 45001** sau echivalent	*DA*	*Conform document nr.4155/16 aprilie 2024,* în valabilitate la data limită de depunere a ofertelor, fișier „ Certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001", pag. 5-6, având semnatura electronica calificata a împuternicitului.
	Formularului nr. 6 - Declarație privind cifra de afaceri	*DA*	Conform, având semnatura electronica calificata a împuternicitului., fișier „Formular nr. 6"
	Formular nr. 7 - Declaratia privind Lista principalelor contracte finalizate privind furnizarea de produse cu montaj	*DA*	Conform, având semnatura electronica calificata a împuternicitului, fișier „ Formularul 7- Declaratie privind lista principalelor contracte+ Anexa"
	Maximum 3 contracte similare, având ca obiect proiectarea și/sau execuția de centrale electrice fotovoltaice, inclusiv furnizarea, montajul, instalarea și punerea în funcțiune, cu o putere nominală instalată cumulată de minimum 6,75 MW în invertoare	*DA*	Conform documente: 1. Contract nr. 658 din 19.06.2023/727 din 19.06.2023 – Furnizare, proiectare și execuția lucrărilor specifice de construcție, montaj și punere în funcțiune centralelor fotovoltaice CEF Arctic Găești I - 2.112 kWp și CEF Arctic Găești II – 54,4 kWp - 1,84 MW AC în invertoare. 2. Contract nr. 765/16.02.2024 – Furnizare bunuri și lucrări de construcții –

Documente solicitate		*Ofertant* **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L**	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
			montare panouri fotovoltaice în cadrul SC CONTEC FOODS SRL – 1,61 MW AC în invertoare. 3. Contract nr. 121/05.08.2024 – Furnizare și instalare echipamente și utilaje, inclusiv montaj, pentru centrală electrică fotovoltaică în orașul Răcari, localitatea Colacu, județul Dâmbovița, CEF 7,5504 MWp + BESS – 6,30 MW AC în invertoare. Contractele prezentate însumează o putere totală nominală instalată de 9,75 MW AC în invertoare, depășind pragul minim solicitat de 6,75 MW. Contractele prezentate au o valoare cumulata de minimum 31.000.000 lei fara TVA. Totodată, Contractul nr. 658/19.06.2023, încheiat cu ARCTIC S.A., având ca obiect furnizarea, proiectarea și execuția centralelor fotovoltaice CEF Arctic Găești I și II, cu o putere nominală instalată de 1,84 MW AC în invertoare, îndeplinește cerința privind includerea atât a activităților de proiectare, cât și a celor de execuție. Documentul conține semnătura electronică a împuternicitului, fișier „Doc. justificative experienta similara”
	Procesul-verbal de receptie a lucrarilor, semnat de beneficiarul final	*DA*	Conform documente: 1. PVRTL/15.02.2024, aferent Contract nr. 658/19.06.2023 din care reiese puterea nominală instalată de 2,112 kWp aferent CEF Arctic Găești. 2. Proces-verbal de recepție din 30.06.2023, aferent Contractului nr. 658/19.06.2023, din care reiese puterea instalată de 54,4 kWp, aferentă CEF Arctic Găești II. 3. PVRTL nr. 2940/06.06.2024, aferent Contractului nr. 765/16.02.2024, din care reiese puterea instalată de 1,8653 MWp, aferentă CEF CONTEC FOODS.

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
			4. Proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nr. 964/30.09.2025, aferent Contractului nr. 121/05.08.2024, pentru CEF Răcari – Colacu, cu o putere instalată declarată de 7,5504 MWp. Documentul conține semnătura electronică a împuternicitului, fișier „Doc. justificative experienta similara”
	Scrisoare de recomandare aferenta obiectivului	*DA*	Conform documente: 1. Scrisoare de recomandare emisă de ARCTIC S.A., prin care se certifică activitatea desfășurată de ofertant în cadrul Contractului nr. 658/19.06.2023, având ca obiect furnizarea, proiectarea și execuția centralelor fotovoltaice CEF Arctic Găești I, cu puterea instalată de 2.112 kWp, și CEF Arctic Găești II, cu puterea instalată de 54,4 kWp, rezultând o putere instalată totală de 2.166,4 kWp. 2. Scrisoare de recomandare emisă de SC CONTEC FOODS SRL, prin care se certifică activitatea desfășurată de ofertant în cadrul Contractului nr. 765/16.02.2024, având ca obiect furnizare bunuri și lucrări construcții Montare panouri fotovoltaice în cadrul SC CONTEC FOOD S.R.L. cu puterea instalată de 1.865,30 kWp. 3. Scrisoare de recomandare emisă de EOL ENERGY SRL, prin care se certifică activitatea desfășurată de VOLTA X SOLAR SYSTEMS SRL, în calitate de lider al asocierii, în cadrul Contractului nr. 121/05.08.2024, având ca obiect furnizarea și instalarea echipamentelor, inclusiv montajul, pentru centrala fotovoltaică Răcari – Colacu, cu puterea instalată de 7.550,4 kWp și sistem de stocare de 2,032 MWh. Documentul conține semnătura electronică a împuternicitului, fișier „Doc. justificative experienta similara”

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
	Formular nr. 8 - Declaratia privind Lista cu personalul necesar indeplinirii contractului, conform Formular nr. 8	*DA*	Conform, având semnătura a electronică a împuternicitului, fișier „Formularul 8. Lista cu personalul "
	Model de contract asumat	*DA*	Conform „Model contract de furnizare insusit", având semnătura a electronică a împuternicitului
	Manager de proiect		
	Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent și Certificat de absolvire/certificat de specializare pentru ocupația Manager de proiect.	*DA*	Conform documente: - **Diplomă de licență** – Inginer, domeniul Inginerie energetică, Universitatea Politehnica din București **-Diplomă de master** – Inginerie energetică, programul Eficiență energetică, Universitatea Politehnica din București **- Certificat de absolvire – Manager de proiect,** cod COR 242101, seria S nr. 0205902, fișierul „Documente personal", pag. 1-5, având semnătura a electronică a împuternicitului
	Experiență profesională generală de minim 2 ani în domeniul energetic/instalații electrice, dovedită	*DA*	Conform documente: • **Scrisoare de recomandare din partea EOL ENERGY S.R.L.**, care certifică activitatea desfășurată de domnul GĂLAN Laurențiu-Gabriel în calitate de Manager de proiect, în perioada 05.08.2024-30.08.2025, în cadrul contractului de construire a centralei electrice fotovoltaice de 7,623 MWp din localitatea Colacu, județul Dâmbovița, și contribuie la demonstrarea experienței profesionale generale de minimum 2 ani în domeniul energetic și/sau al instalațiilor electrice, fișierul „Documente personal", pag. 13–14. • **Scrisoare de recomandare din partea ICD OCTAGON DEVELOPMENT S.R.L.**, care certifică activitatea desfășurată de domnul GĂLAN Laurențiu-Gabriel în domeniul managementului de proiect, în perioada 01.03.2023–27.02.2024, în cadrul proiectului

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
			„Construire Centrală Electrică Fotovoltaică 7,67 MWp în localitatea Lipova, județul Arad", și contribuie la demonstrarea experienței profesionale generale de minimum 2 ani în domeniul energetic și/sau al instalațiilor electrice, fișierul „Documente personal", pag. 15. • **Adeverința ANRE nr. 201910219/12.04.2019**, emisă pe numele domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, atestă calitatea de electrician autorizat, gradul IIA și IIIB, cu drept de proiectare și executare a lucrărilor de instalații electrice, având viza periodică valabilă până la data de 12.04.2029. Documentul susține calificarea profesională a expertului în domeniul instalațiilor electrice și contribuie la demonstrarea experienței profesionale generale, în corelare cu CV-ul și recomandările prezentate, fișierul „Documente personal", pag. 6. • **Experiență dovedită prin Curriculum Vitae** din care rezultă experiența profesională în domeniul energetic și al instalațiilor electrice, inclusiv în funcțiile de Manager de proiect în cadrul PROUD ENGINEERING S.R.L. (aprilie 2024–prezent), Manager de proiect instalații electroenergetice și construcții civile în cadrul ALTER MAN ENGINEERING S.R.L. (august 2015–martie 2024) și Inginer rețele electrice în cadrul AVI PROD GRUP S.R.L. (martie 2012–septembrie 2013), fișierul „Documente personal", pag. 7–17, având semnătura a electronică a împuternicitului
	Experiență specifică în minimum un contract de proiectare /execuție a unei centrale fotovoltaice de cel puțin 5 MW, într-o poziție similară celei propuse, dovedită prin documente justificative.	*DA*	Conform documente: - **Scrisoarea de recomandare emisă de EOL ENERGY S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în calitate de Manager de proiect, la *realizarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată* de **7,623 MWp**, amplasată în localitatea Colacu, județul Dâmbovița. Poziția deținută este similară celei propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
			minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 13–14. - **Scrisoarea de recomandare emisă de ICD OCTAGON DEVELOPMENT S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în perioada 01.03.2023–27.02.2024, la *realizarea proiectului* „Construire Centrală Electrică Fotovoltaică **7,67 MWp** în localitatea Lipova, județul Arad", desfășurând activități de management de proiect și supervizare a lucrărilor. Activitățile desfășurate corespund poziției propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 15. - **Scrisoarea de recomandare emisă de BABA ANA SOLAR GREEN ENERGY S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în calitate de Manager de proiect, la realizarea obiectivului „*Proiectare și execuție parc de panouri fotovoltaice* **11,5 MWp**, posturi de transformare, punct de conexiuni, cabină poartă, amenajare drum de acces și împrejmuire teren – Comuna Baba Ana, județul Prahova". Poziția deținută este similară celei propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 16. - **Scrisoarea de recomandare emisă de ELA ENERGY PH S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în calitate de Manager de proiect, la realizarea obiectivului „***Contract de proiectare și execuție pentru realizarea Parcului de panouri fotovoltaice 11,2 MWp***, împrejmuire, cabină poartă, posturi de transformare, instalații și linii electrice – Comuna Bălțești, satul Podenii Vechi, județul Prahova". Poziția deținută este similară celei propuse, iar

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
			capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 17, având semnătura a electronică a împuternicitului
	Document din care sa reiasa modalitatea de colaborare cu ofertantul: Contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentarii (in cazul in care acesta este angajat al ofertantului), sau declaratie de disponibilitate (Formular 9 - din Sectiunea III – FORMULARE)	*DA*	Conform Formular 9 – Declarație de disponibilitate, fișierul „Documente personal", pag. 1, având semnătura a electronică a împuternicitului
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.	*DA*	Conform documente: - **Scrisoarea de recomandare emisă de EOL ENERGY S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în calitate de Manager de proiect, la *realizarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată* de **7,623 MWp**, amplasată în localitatea Colacu, județul Dâmbovița. Poziția deținută este similară celei propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 13–14. - **Scrisoarea de recomandare emisă de ICD OCTAGON DEVELOPMENT S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în perioada 01.03.2023–27.02.2024, la *realizarea proiectului* „Construire Centrală Electrică Fotovoltaică **7,67 MWp** în localitatea Lipova, județul Arad", desfășurând activități de management de proiect și supervizare a lucrărilor. Activitățile desfășurate corespund poziției propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 15. - **Scrisoarea de recomandare emisă de BABA ANA SOLAR**

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
			- **GREEN ENERGY S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în calitate de Manager de proiect, la realizarea obiectivului *„Proiectare și execuție parc de panouri fotovoltaice* **11,5 MWp**, posturi de transformare, punct de conexiuni, cabină poartă, amenajare drum de acces și împrejmuire teren – Comuna Baba Ana, județul Prahova". Poziția deținută este similară celei propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 16. - **Scrisoarea de recomandare emisă de ELA ENERGY PH S.R.L.** certifică participarea domnului GĂLAN Laurențiu-Gabriel, în calitate de Manager de proiect, la realizarea obiectivului ***„Contract de proiectare și execuție pentru realizarea Parcului de panouri fotovoltaice 11,2 MWp***, împrejmuire, cabină poartă, posturi de transformare, instalații și linii electrice – Comuna Bălțești, satul Podenii Vechi, județul Prahova". Poziția deținută este similară celei propuse, iar capacitatea centralei depășește pragul minim solicitat de 5 MW, fișierul „Documente personal", pag. 17, având semnătura a electronică a împuternicitului
	CV asumat prin semnatura	*DA*	Conform, CV semnat, fișierul „Documente personal", pag. 7-12, având semnătura electronică a împuternicitului
	Responsabil Tehnic cu Execuția autorizat în subdomeniile 6.1 „Instalații electrice" și 8.1 „Rețele electrice"		
	Dovada studiilor solicitate prin documentația de atribuire (diplome/certificări recunoscute la nivel național/internațional)	*NU*	Nu este cazul.
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația	*DA*	Conform, **Scrisoare de recomandare** din partea CONTEC FOODS S.R.L. care certifică activitatea desfășurată de dl. Negru Ionașcu în calitate de

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.		Reprezentant tehnic cu execuția autorizat ISC în domeniile 6.1 Instalații electrice" și 8.1 „Rețele electrice", în cadrul Contractului de furnizare bunuri și lucrări construcții montare panouri fotovoltaice nr.765 din 16.02.2024 *Montare panouri fotovoltaice în cadrul S.C. CONTEC FOODS S.R.L.* și contribuie la demonstrarea experienței profesionale generale solicitată prin documentația de atribuire, fișierul „Documente personal", pag. 26, având semnătura electronică a împuternicitului
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: contract de muncă/extras REVISAL valabil la data prezentării, în cazul în care persoana este angajată a ofertantului, sau declarație de disponibilitate – Formularul nr. 9 din Secțiunea III – Formulare	*DA*	Conform Formular 9 – Declarație de disponibilitate, fișierul „Documente personal", pag. 18-19, având semnătura electronică a împuternicitului
	CV asumat prin semnătură	*DA*	Conform CV semnat, fișierul „Documente personal", pag. 22-25, având semnătura electronică a împuternicitului
	Autorizație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru Responsabil Tehnic cu Execuția, conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul nr. 1.895/2016, pentru subdomeniile 6.1 „Instalații electrice" și 8.1 „Rețele electrice", sau document echivalent	*DA*	Conform document **Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția nr.00003154/09.08.2019, fișierul** „Documente personal", pag. 20, având semnătura electronică a împuternicitului
	Legitimație aflată în termen de valabilitate, emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru dovedirea dreptului de practică în subdomeniile 6.1 „Instalații electrice" și 8.1 „Rețele electrice",	*DA*	Conform document **Legitimație Responsabil Tehnic cu Execuția nr. 00003154, fișierul** „Documente personal", pag. 21, având semnătura electronică a împuternicitului

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
	sau document echivalent.		
	Responsabil tehnic cu executia autorizat in domeniul/subdomeniul constructii civile industriale si agricole		
	Dovada studiilor solicitate prin documentația de atribuire (diplome/certificări recunoscute la nivel național/internațional)	*NU*	Nu este cazul.
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.	*DA*	Conform scrisorii de recomandare emise de S.C. GEX ELECTRIC S.R.L., prin care se confirmă activitatea desfășurată de domnul Tanasă Grigore în domeniul 1.1 – Construcții civile, industriale și agricole, în perioada 17.01.2025–15.02.2025, în cadrul Contractului nr. 24800/02.09.2024, pentru realizarea unei centrale fotovoltaice cu puterea instalată de 500,32 kWp. Experiența profesională este prezentată și în CV. Fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 30–32.
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: contract de muncă/extras REVISAL valabil la data prezentării, în cazul în care persoana este angajată a ofertantului, sau declarație de disponibilitate – Formularul nr. 9 din Secțiunea III – Formulare	*DA*	Conform Formularului 9 – Declarație de disponibilitate, semnată de expert la data de 29.09.2026, prin care își asumă participarea la executarea contractului în calitate de Responsabil tehnic cu execuția, domeniul 1.1. Fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 27–28.
	CV asumat prin semnătură	*DA*	Conform CV-ului semnat de expert, în care sunt prezentate studiile, experiența profesională și proiectele executate. Fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 30–31.
	Autorizație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de	*DA*	Conform Autorizației de Responsabil tehnic cu execuția nr. 00002583/22.09.2017, emisă de ISC pentru domeniul 1.1 – Construcții civile, industriale și agricole. Fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 29.

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	construcții, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.895/2016, sau echivalent		
	Legitimație aflată în termen de valabilitate, emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții sau echivalent, pentru dovedirea dreptului de practică	*DA*	Conform Legitimației de Responsabil tehnic cu execuția nr. 00002583, emisă de ISC, cu valabilitate prelungită până la data de 22.09.2027. Fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 29.
	Responsabil in materie de securitate si sanatate in munca, pentru santier cu competente pentru proiectare si executie.		
	Diplome de studii / certificate / autorizații sau echivalent care demonstrează pregătirea profesională în domeniul SSM	*DA*	Conform Certificatului de absolvire seria N, nr. 00120254, pentru ocupația „Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă", emis pe numele Stachie M. Daniel-Mihai; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 35.
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.	*DA*	Conform recomandărilor CONTEC FOODS (16.02.2024–06.06.2024), GEALAN ROMÂNIA (30.10.2024–04.12.2024) și GEX ELECTRIC (17.01.2025–15.02.2025), privind atribuții de responsabil SSM; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 40–43.
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: contract de muncă/extras REVISAL valabil la data prezentării, în cazul în care persoana este angajată a ofertantului, sau declarație de disponibilitate – Formularul nr. 9 din Secțiunea III – Formulare	*DA*	Conform extrasului de salariat din Registrul General de Evidență a Salariaților pentru STACHIE Daniel-Mihai, angajator VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 33–34.

Documente solicitate		*Ofertant* **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L**	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
	CV asumat prin semnătură	*DA*	Conform CV-ului semnat; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 38-39.
	Documente care demonstrează experiența profesinală generală de cel puțin un an experiență ca responsabil SSM	*DA*	CV-ul menționează activități SSM în cadrul funcției exercitate din martie 2024, dar recomandările prezentate atestă explicit numai intervalele menționate la rândul anterior. Din aceste documente nu rezultă neechivoc un an efectiv ca responsabil SSM, fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 38–43. Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, s-a solicitat ofertantului prezentarea unor documente justificative suplimentare sau indicarea documentelor deja depuse care să ateste îndeplinirea cerinței privind experiența profesională de minimum un an în calitate de responsabil SSM. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, prin care se confirmă experiența profesională a domnului STACHIE Daniel-Mihai în calitate de responsabil în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), în cadrul mai multor proiecte de execuție a centralelor fotovoltaice, desfășurate în perioadele 19.06.2024–27.01.2026.
	Responsabil cu controlul calității (CQ)		
	Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent, în domeniul instalațiilor, electrice, energetic, electromecanic sau echivalent.	*DA*	– Conform Diplomei de inginer în domeniul Inginerie electrică și Diplomei de master, emise pe numele OJICĂ Tudor-Gheorghe; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 47–48.
	Dovada desemnării/numirii ca responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcții, prin decizie internă, contract, fișa de post, adeverința sau orice alt document echivalent emis de angajator/colaborator, din care să rezulte exercitarea atribuțiilor specifice de control tehnic de calitate	*DA*	– Conform Deciziei interne nr. 32/15.01.2025 de desemnare a domnului OJICĂ Tudor-Gheorghe ca responsabil cu controlul calității; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 46.

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: Contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentării (în cazul în care acesta este angajat al ofertantului), sau declarație de disponibilitate (Formular 9 - din Secțiunea III – FORMULARE)	*DA*	Conform extrasului de salariat din Registrul General de Evidență a Salariaților pentru OJICĂ Tudor-Gheorghe; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 44–45.
	CV asumat prin semnătura	*DA*	Conform CV-ului semnat; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 51–52.
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.	*DA*	– Conform Deciziei nr. 32/15.01.2025 și informațiilor din CV; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 46, 51–52.
	Inginer instalații electrice/sisteme fotovoltaice (proiectare)		
	Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent, în domeniul instalațiilor, electric, energetic, electromecanic sau echivalent.	*DA*	Conform Diplomei de inginer în domeniul Inginerie electrică, pe numele ȚIGĂNAȘU Cosmin-Gabriel, și documentului de studii de masterat; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 55–57.
	Autorizare ANRE de gradul III, tip A, pentru proiectarea instalațiilor electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV, sau echivalent.	*DA*	Conform Adeverinței ANRE nr. 202214060/14.11.2022, grad IIIA/IIIB, cu următorul termen de vizare 14.11.2027; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 58.
	Experiență profesională generală de minimum 2 ani în domeniul energetic/instalațiilor electrice,	*DA*	Conform CV-ului, care indică activitate profesională în proiectare/instalații electrice, și deciziilor STARTGREEN de desemnare în proiecte din 2024–

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	dovedită prin prezentarea de documente justificative.		2026; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 59, 61, 63, 65 și 67–69.
	Experiență profesională specifică: participarea, pe parcursul profesional, la cel puțin un contract/proiect având ca obiect proiectarea de centrale electrice fotovoltaice, cu o putere instalată de minimum 5 MW sau superioară celei care face obiectul prezentei proceduri, dovedită prin prezentarea de documente justificative.	*DA*	Au fost depuse decizii STARTGREEN de desemnare a expertului ca „Șef proiect – inginer proiectant" pentru obiective fotovoltaice de 20,48 MW (Țibănești), 41,55 MWp (Dumbrăveni) și 20 MW (Miroslava), precum și documente de racordare. Nu rezultă suficient de clar dacă activitatea efectivă a inclus proiectarea centralei fotovoltaice, nu doar studiul/soluția de racordare; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 59–66. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, prezentând documente justificative privind experiența profesională specifică a domnului ȚIGĂNAȘU Cosmin-Gabriel, propus pentru poziția de Inginer instalații electrice/sisteme fotovoltaice (proiectare). În susținerea îndeplinirii cerinței, ofertantul a transmis un extras din Proiectul tehnic nr. 8/2025, aferent obiectivului „Amplasare panouri fotovoltaice la CET 2 Holboca", beneficiar Municipiul Iași, în cadrul căruia expertul este nominalizat în calitate de întocmitor al documentației de specialitate instalații electrice. Documentația prezentată evidențiază proiectarea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată declarată de 9,8028 MWp DC și 9 MW AC, incluzând soluțiile tehnice aferente panourilor fotovoltaice, invertoarelor, posturilor de transformare și instalațiilor electrice. *În urma analizării documentelor transmise, se constată demonstrarea participării efective a expertului la activități de proiectare aferente unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 5 MW, fiind îndeplinită cerința minimă de calificare prevăzută la cap. 1.5.3 lit. g) din Caietul de sarcini.*

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: Contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentării (în cazul în care acesta este angajat al ofertantului), sau declarație de disponibilitate (Formular 9 - din Secțiunea III – FORMULARE)	*DA*	Conform Formularului 9 – Declarație de disponibilitate, semnat de ȚIGĂNAȘU Cosmin-Gabriel; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 53–54.
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.	*DA*	Conform deciziilor STARTGREEN și documentelor aferente studiilor de soluție/racordare ale unor parcuri fotovoltaice, respectiv CV-ului; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 59–69. Întrucât din documentele depuse inițial nu rezulta în mod clar participarea efectivă a expertului la proiectarea unei centrale fotovoltaice de minimum 5 MW, prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026 s-a solicitat prezentarea unor documente justificative suplimentare care să demonstreze îndeplinirea cerinței. Prin răspunsul la Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, ofertantul a prezentat documente justificative suplimentare, respectiv un extras din Proiectul tehnic nr. 8/2025, aferent obiectivului „Amplasare panouri fotovoltaice la CET 2 Holboca", în cadrul căruia domnul ȚIGĂNAȘU Cosmin-Gabriel este nominalizat în calitate de întocmitor al documentației de specialitate instalații electrice. Documentația confirmă participarea expertului la proiectarea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată declarată de 9,8028 MWp DC și 9 MW AC, demonstrând astfel îndeplinirea cerinței privind experiența profesională specifică în proiectarea unei centrale fotovoltaice de minimum 5 MW. *În urma analizării documentelor prezentate, se constată îndeplinirea cerinței.*
	CV asumat prin semnătura	*DA*	Conform CV-ului semnat; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 67–69.

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	Inginer instalatii electrice/sisteme fotovoltaice (executie)		
	Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent, în domeniul instalațiilor, electric, energetic, electromecanic sau echivalent	*DA*	Conform, **Diplomă de inginer, seria F, nr,1029,** care certifică titlul de inginer, în profilul electric, specializarea electrotehnică pentru dl. CHIONCU C. ADRIAN fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag.71
	Autorizare ANRE de gradul III tip B, pentru execuție de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV, sau echivalent	*DA*	Conform, **Adeverință 201811322/08 mai 2018**, eliberată de ANRE ce conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată pentru dl CHIONCU ADRIAN, gradul și tipul IIIA și IIIB, fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag.72
	Experiență profesională generală de minim 2 ani în domeniul energetic/instalații electrice, dovedită prin prezentarea de documente justificative	*DA*	Conform recomandării EOL ENERGY pentru CHIONCU Adrian și GAVRIL Iulian, referitoare la proiectul CEF Răcari–Colacu, putere declarată în recomandare de 7.623,00 kWp și sistem BESS de 2,0 MWh, cu implicare în implementare; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 77–78 și 87–88.
	Experiență profesională specifică: Participarea pe parcursul profesional, la cel puțin un contract/proiect având ca obiect execuția de centrale electrice fotovoltaice, cu o putere instalată de minim 5 MW sau superioară față de cele care fac obiectul prezentei proceduri, dovedită prin prezentarea de documente justificative	*DA*	Conform recomandării EOL ENERGY pentru CHIONCU Adrian și GAVRIL Iulian, referitoare la proiectul CEF Răcari–Colacu, putere declarată în recomandare de 7.623,00 kWp și sistem BESS de 2,0 MWh, cu implicare în implementare; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 77–78 și 87–88.
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: Contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentării (în cazul în care acesta este angajat al ofertantului), sau declarație de disponibilitate	*DA*	Conform extraselor de salariat pentru CHIONCU Adrian și GAVRIL Iulian, angajator VOLTA X; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 70 și, respectiv, 79.

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	**Observații**
	(Formular 9 - din Secțiunea III – FORMULARE)		
	CV asumat prin semnătura	*DA*	Conform CV semnat, fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag.73-76
	Șef Șantier		
	Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent, in domeniul ingineriei	*DA*	Conform Diplomei de inginer, domeniul Inginerie mecanică, emisă pe numele DULFU Alexandru-Stelian, și documentului de studii de masterat; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 91–92.
	Experiență profesională generală de minim 2 ani în domeniul energetic/instalații electrice, dovedită prin prezentarea de documente justificative	*DA*	– Conform CV-ului care prezintă experiență în execuția instalațiilor/centralelor fotovoltaice și recomandărilor beneficiarilor; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 95–100.
	Experiență profesională specifică: Participarea pe parcursul profesional, la cel puțin un contract/proiect având ca obiect execuția de centrale electrice fotovoltaice, cu o putere instalată de minim 5 MW sau superioară față de cele care fac obiectul prezentei proceduri, dovedită prin prezentarea de documente justificative	*DA*	– Conform recomandării EOL ENERGY privind activitatea domnului DULFU Alexandru-Stelian ca șef șantier la CEF Răcari–Colacu, 7.623,00 kWp și BESS 2,0 MWh, în perioada 05.08.2024–30.05.2025; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 98–99.
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: Contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentării (în cazul în care acesta este angajat al ofertantului), sau declarație de disponibilitate (Formular 9 - din Secțiunea III – FORMULARE)	*DA*	Conform extrasului de salariat pentru DULFU Alexandru-Stelian, angajator VOLTA X; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 89–90.
	Documente relevante care atestă experiența	*DA*	– Conform recomandărilor EOL ENERGY (CEF Răcari–Colacu,

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare.		7.623,00 kWp) și CONTEC FOODS (CEF 1.865,30 kWp); fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 98–100.
	CV asumat prin semnătura	*DA*	Conform CV-ului semnat; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 95–97.
	Instalatori sisteme fotovoltaice – 6 persoane din care 2 persoane cu atestat ANRE grad minim IIB si certificat specializare instalator pentru sisteme fotovoltaice solare.		
	Atestat ANRE grad minim IIB	*DA*	**BULEI Alexandru-Narcis**: Autorizația ANRE IIA/IIB nr. 202410328/25.05.2024, următor termen de vizare 25.05.2029 (pag. 115). **IACOBOAIA Bogdan-Constantin**: Autorizația ANRE IIA/IIB nr. 202410931/22.05.2024, următor termen 22.05.2029 (pag. 122); fișierul „1.13 Documente personal.pdf".
	Certificat de specializare pentru ocupația de instalator pentru sisteme fotovoltaice solare	*DA*	1. Certificate depuse: **ADAM Andrei-Alexandru** nr. 0237980 (pag. 103); **AMBROSA Constantin-Romeo** nr. 0223795 (pag. 109); **BULEI Alexandru-Narcis** nr. 0283936 (pag. 116); **IACOBOAIA Bogdan-Constantin** nr. 0283938 (pag. 123); **MARTIN Ionuț-Petru** nr. 0043888 (pag. 130); **MARTIN Neculai** nr. 0223801 (pag. 136), - „1.13 Documente personal.pdf".
	Document din care să reiasă modalitatea de colaborare cu ofertantul: contract de muncă/extras REVISAL valabil la data prezentării, în cazul în care persoana este angajată a ofertantului, sau declarație de disponibilitate – Formularul nr. 9 din Secțiunea	*DA*	**1.** Extrase salariați VOLTA X: ADAM (pag. 101–102), AMBROSA (107–108), BULEI (113–114), IACOBOAIA (120–121), MARTIN Ionuț-Petru (128–129), MARTIN Neculai (134–135); fișierul „1.13 Documente personal.pdf".

Documente solicitate		*Ofertant* VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L	
		Documente depuse (DA/NU)	Observații
	III – Formulare		
	Dovada studiilor solicitate prin documentația de atribuire: diplome/certificări recunoscute la nivel național/internațional	*DA*	Conform certificatelor de calificare/specializare pentru instalații fotovoltaice, depuse pentru fiecare dintre cele șase persoane; fișierul „1.13 Documente personal.pdf", pag. 103, 109, 116, 123, 130, 136.
	Documente relevante care atestă experiența generală/specifică solicitată prin documentația de atribuire: contracte de muncă însoțite de fișe de post, recomandări semnate de beneficiarul serviciilor sau lucrărilor, recomandare/adeverință din partea angajatorului care să ateste experiența profesională specifică sau orice alte documente edificatoare	*DA*	1. Conform recomandărilor: ADAM – CONTEC FOODS (pag. 106), AMBROSA – CONTEC FOODS (pag. 112), BULEI – ENERGOICE (pag. 119), IACOBOAIA – CONTEC FOODS (pag. 127), MARTIN Ionuț-Petru – CONTEC FOODS (pag. 133), MARTIN Neculai – CONTEC FOODS (pag. 139); fișierul „1.13 Documente personal.pdf".
	CV asumat prin semnătură	*DA*	**1.** Conform CV-urilor semnate: ADAM (pag. 105), AMBROSA (pag. 110–111), BULEI (pag. 117–118), IACOBOAIA (pag. 124–126), MARTIN Ionuț-Petru (pag. 131–132), MARTIN Neculai (pag. 137–138); fișierul „1.13 Documente personal.pdf".
	Formular nr. 10 – Acordul de asociere	*NU*	Nu este cazul. Ofertant este ofertant individual.
	Formular nr. 11 - Acordul de subcontractare	*NU*	Nu este cazul. Nu au fost declarați subcontractanți.
	Formular nr. 12 - Acordul de prelucrare date personale (Regulamentul GDPR)	*DA*	Conform, având semnătura electronică calificată a reprezentantului împuternicit, fișier „Formular nr. 12"

REZULTATUL EVALUĂRII CERINȚELOR DE CALIFICARE:

În urma analizării documentelor depuse de operatorul economic, VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L., comisia de evaluare a constatat că ofertantul a prezentat documentele necesare în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor de calificare prevăzute în documentația procedurii.

Pe parcursul evaluării, comisia a identificat o serie de documente și informații care nu se regăseau în oferta depusă sau care necesitau clarificări și completări pentru a permite verificarea corespunzătoare a îndeplinirii cerințelor de calificare, respectiv:

- **Formularul nr. 1 – Declarația privind evitarea dublei finanțări**, completat cu datele reprezentantului legal al ofertantului, însă semnat electronic de persoana împuternicită.
- **Formularul nr. 2 – Declarația privind evitarea conflictului de interese**, completat cu datele reprezentantului legal al ofertantului, însă semnat electronic de persoana împuternicită.
- **Experiența profesională de minimum un an a responsabilului în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM)**, insuficient demonstrată prin documentele justificative prezentate inițial.
- **Experiența profesională specifică a inginerului instalații electrice/sisteme fotovoltaice (proiectare)**, privind participarea efectivă la proiectarea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 5 MW, insuficient demonstrată prin documentele prezentate inițial.

1. Formularele nr. 1 și nr. 2 – Declarația privind evitarea dublei finanțări și Declarația privind evitarea conflictului de interese

Documentele depuse inițial au fost completate cu datele reprezentantului legal al ofertantului, însă au fost semnate electronic de persoana împuternicită.

Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, s-a solicitat retransmiterea formularelor completate cu datele persoanei împuternicite și semnate electronic de aceasta, în conformitate cu împuternicirea prezentată.

Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, transmițând formularele completate și semnate corespunzător.

2. Experiența profesională a responsabilului în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM)

În urma analizării documentelor prezentate inițial pentru domnul STACHIE Daniel-Mihai, comisia a constatat că nu rezulta în mod neechivoc îndeplinirea cerinței privind experiența profesională de minimum un an în calitate de responsabil SSM.

Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, s-a solicitat prezentarea unor documente justificative suplimentare care să demonstreze îndeplinirea cerinței.

Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prezentând o adeverință emisă de VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L., prin care sunt confirmate atribuțiile exercitate de expert în calitate de responsabil SSM în cadrul mai multor proiecte de execuție a centralelor fotovoltaice.

În urma analizării documentelor justificative transmise și a perioadelor de activitate atestate, comisia a constatat îndeplinirea cerinței privind experiența profesională de minimum un an în calitate de responsabil SSM.

3. Experiența profesională specifică a inginerului instalații electrice/sisteme fotovoltaice (proiectare)

În urma analizării documentelor prezentate inițial pentru domnul ȚIGĂNAȘU Cosmin-Gabriel, comisia a constatat că acestea nu demonstrau în mod suficient de clar participarea efectivă a expertului la proiectarea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 5 MW.

Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, s-a solicitat clarificarea activităților de proiectare realizate și prezentarea unor documente justificative relevante.

Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, prezentând un extras din Proiectul tehnic nr. 8/2025, aferent obiectivului „Amplasare panouri fotovoltaice la CET 2 Holboca", în cadrul căruia expertul este nominalizat în calitate de întocmitor al documentației de specialitate instalații electrice.

Documentația prezentată confirmă participarea expertului la proiectarea instalațiilor electrice aferente unei centrale fotovoltaice cu puterea instalată declarată de 9,8028 MWp DC și 9 MW AC, demonstrând îndeplinirea cerinței minime privind experiența profesională specifică.

În urma finalizării verificărilor și confirmării îndeplinirii tuturor cerințelor minime prevăzute în documentația procedurii, comisia de evaluare constată că ofertantul VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. îndeplinește cerințele de calificare și este admis în etapa de evaluare a propunerii tehnice.

❖ EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică a fost analizată de către comisia de evaluare prin raportare la cerințele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție, care stabilește parametrii tehnici și funcționali minimi pe care echipamentul ofertat trebuie să îi îndeplinească pentru realizarea obiectivului de investiție. Modificările intervenite ulterior vor fi analizate conform formei publicate prin ERATĂ nr. 65/23.09.2026.

Evaluarea propunerii tehnice s-a realizat pe baza documentelor și specificațiilor tehnice prezentate în oferta depusă de către Ofertantul VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Pentru asigurarea trasabilității și transparenței procesului de evaluare, fiecare cerință este analizată distinct în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
1.	**Ofertanții vor elabora propunerea tehnică în baza cerințelor din prezenta documentație de achiziție și a datelor referitoare la teren puse la dispoziție în anexele la prezenta documentație, existând și posibilitatea de vizitare a amplasamentului, pentru a se informa în mod complet despre situația existentă, inclusiv (fără a se limita la): forma și tipul amplasamentului; condițiile hidrologice și**	**Conform.** Ofertantul afirmă că la elaborarea ofertei au fost avute în vedere Caietul de sarcini – Secțiunile I și II, în forma revizuită prin erată, documentele și anexele tehnice ale procedurii, informațiile privind amplasamentul și documentația echipamentelor propuse. Soluția este prezentată în raport cu forma actualizată a documentației de atribuire și cu delimitările obiectului contractului prevăzute în aceasta.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VO LTA_X, pag. 3,	Ofertantul demonstrează că a analizat documentele. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	climatice; condițiile de montaj.			
2.	**Executia lucrarilor va include toate operatiunile necesare pentru realizarea parcului electric mixt.**	**Conform.** Ofertantul descrie principalele operațiuni necesare realizării parcului electric mixt, inclusiv pregătirea terenului, lucrările civile, montajul echipamentelor și instalațiile electrice.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 4, 33–36, 43, 48–52	Oferta acoperă principalele categorii de lucrări solicitate. **Cerința este îndeplinită.**
3.	**Elaborarea proiectului tehnic complet și a detaliilor de execuție (PT + DE/DDE pentru toate specialitățile), inclusiv layout și configurație sistem** **Proiectul tehnic de execuție și detaliile de execuție includ și verificarea tehnică.**	**Conform.** Ofertantul își asumă elaborarea PT + DE/DDE pentru specialitățile aferente obiectivului, inclusiv documentațiile tehnice, planurile de amplasare, schemele și verificarea tehnică a proiectului.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag.3-4, 9, 28-31	Oferta descrie activitățile de proiectare pentru CEF, BESS, instalații electrice, lucrări civile și sisteme de control. La pag. 9 sunt menționate criteriile de realizare a planului de amplasare, iar la pag. 31 este asumată verificarea tehnică prin verificatori atestați sau autorizați. Cerința este asumată la nivelul serviciilor ofertate. **Cerința este îndeplinită.**
4.	**Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, conform Legii nr. 10/1995.**	**Conform.** Ofertantul își asumă prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției și descrie activitățile aferente.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 28, 32	Ofertantul prevede asistență tehnică din partea proiectantului, incluzând clarificarea planurilor, schemelor și detaliilor, participarea la verificări, analizarea neconcordanțelor din teren, elaborarea dispozițiilor de șantier, analizarea modificărilor de soluție și sprijinul tehnic la probe și recepție. **Cerința este îndeplinită.**
5.	**Corelarea soluției tehnice proiectate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini, cu indicatorii**	**Necesită clarificări.** Ofertantul își asumă corelarea soluției tehnice cu documentația de achiziție și condițiile de racordare	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 3-4, 8, 26-29, Formularul 13.	Volta X propune o abordare integrată a proiectării și execuției, prin corelarea soluțiilor electrice, constructive și de automatizare.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	tehnico-economici aprobați la finanțare, cu cerințele finanțării și cu condițiile stabilite de operatorul de rețea	Ofertantul își asumă corelarea soluției tehnice cu documentația de achiziție și condițiile de racordare, însă nu demonstrează explicit îndeplinirea tuturor indicatorilor tehnico-economici prevăzuți la cap. 2.3 din Caietul de sarcini.	Fisa tehnica comparativa_rev erata, pag. 1.	Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, la întrebarea nr. 3 din „Secțiunea II – Evaluarea propunerii tehnice", s-a solicitat ofertantului să confirme expres că soluția tehnică ofertată, ce urmează a fi detaliată și definitivată în etapa de proiectare, va asigura respectarea integrală a indicatorilor de rezultat și de operare globali ai proiectului, prevăzuți la cap. 2.3 din Caietul de sarcini. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, confirmând asumarea tuturor indicatorilor solicitați, respectiv capacitatea instalată de producere a energiei electrice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, producția anuală și totală de energie, factorul de capacitate, capacitatea sistemului de stocare și rata de încărcare/descărcare de 0,5C. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată asumarea integrală a indicatorilor obligatorii prevăzuți la cap. 2.3 din Caietul de sarcini și îndeplinirea cerinței privind confirmarea acestora.*
6.	**Furnizarea echipamentelor electrice specifice aferente CEF Ciolpani, noi, funcționale și compatibile între ele, având marcaj CE, însoțite de certificate de tip,**	**Necesită clarificări.** Ofertantul își asumă furnizarea echipamentelor noi, prezintă caracteristicile tehnice principale și declară conformitatea echipamentelor.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VO LTA_X, pag. 3–4, 6–13,21–27; Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata, pag. 1–3 și 5;	Oferta prevede furnizarea echipamentelor noi și compatibile, puterea de 6,75 MW în invertoare și 9,21447 MWp în panouri, precum și sisteme EMS/PPC integrate. Sunt prezentate fișe tehnice și documente de certificare. Prin solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, la întrebarea nr. 7 din „Secțiunea II – Evaluarea

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	declarații de conformitate UE, fișe tehnice, rapoarte de testare și documentele necesare demonstrării conformității cu cerințele de racordare și ordinele ANRE nr. 208/2018 și nr. 51/2019. Centrala va avea puterea instalată de 6,75 MW/7,311 MVA în invertoare și 9 MWp ±2,5% în panouri, incluzând sisteme PPC/EMS complet echipate, după caz.		Fise tehnice Ciolpani_compressed, pag. 1–2, 4–14, 50–51, 55–60.	propunerii tehnice", s-a solicitat ofertantului detalierea configurației ofertate prin precizarea numărului și puterii nominale a panourilor și invertoarelor, precum și prezentarea schemei bloc de principiu CEF+BESS, în vederea verificării corelării echipamentelor propuse. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, prezentând configurația echipamentelor și schema electrică monofilară aferentă centralei fotovoltaice și sistemului de stocare. Din documentele transmise rezultă că soluția ofertată cuprinde 14.286 panouri fotovoltaice de 645 Wp, totalizând 9,21447 MWp DC, 22 de invertoare cu puterea nominală de 300 kW și un invertor de 150 kW, totalizând 6,75 MW AC, precum și un sistem de stocare cu capacitatea de 15,045 MWh. Schema prezentată evidențiază, de asemenea, integrarea echipamentelor CEF și BESS, inclusiv sistemele de comandă, monitorizare și control PPC/EMS/SCADA. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată corelarea numărului de echipamente și a puterilor nominale declarate cu cerințele principale privind capacitatea instalată a centralei fotovoltaice*
7.	**Furnizarea echipamentelor electrice**	**Conform.**	Propunere_ tehnica_Gadovia_VO	Ofertantul prezintă configurația BESS și fișele tehnice ale echipamentelor ofertate, asumând

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	specifice aferente sistemului de stocare energie electrică (BESS), noi, respectiv pachetul complet de echipamente electrice și instalații specifice stocării de energie regenerabilă, funcționale și compatibile între ele, având marcaj CE, livrate împreună cu certificate de tip, declarații de conformitate UE, fișe tehnice, rapoarte de testare și orice alte documente necesare demonstrării conformității cu cerințele de racordare la rețea, cu standardele aplicabile și cu prevederile ordinelor ANRE, inclusiv Ordinul nr. 3/2023, după caz.	Ofertantul își asumă furnizarea unui sistem BESS complet echipat, nou și compatibil.	LTA_X pag. 13-17, Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4, Fise tehnice Ciolpani_compressed pag. 100-103	cerințele privind certificarea și conformitatea cu Ordinul ANRE nr. 3/2023. **Cerința este îndeplinită.**
8.	**Transportul echipamentelor, materialelor și accesoriilor la amplasamentul investiției, inclusiv descărcarea, manipularea, depozitarea**	**Conform.** Ofertantul își asumă transportul echipamentelor și materialelor până la amplasamentul investiției, în condiții DDP, inclusiv operațiunile de descărcare, manipulare și depozitare temporară.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VO LTA_X pag. 4, 35-36, Formularul 13.	Ofertantul prevede expres livrarea în condiții DDP și descrie recepția, descărcarea, manipularea și depozitarea temporară a echipamentelor. Manipularea se va realiza cu mijloace adaptate caracteristicilor acestora, iar depozitarea va respecta condițiile de păstrare și instrucțiunile producătorilor.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	temporară și protejarea acestora până la montaj, cu respectarea instrucțiunilor producătorilor și a normelor de siguranță. Livrarea se va realiza în condiții DDP (Delivered Duty Paid), la amplasamentul din comuna Ciolpani, sat Luparia, jud. Ilfov, nr. cadastral 52120, conform INCOTERMS			**Cerința este îndeplinită.**
9.	**Pregătirea amplasamentului și realizarea lucrărilor preliminare necesare execuției, inclusiv organizarea activităților de șantier și asigurarea pazei pe perioada execuției**	**Necesită clarificări.** Ofertantul descrie principalele lucrări pregătitoare și își asumă inclusiv dezafectarea rețelelor de apă, demolarea sau relocarea amenajărilor existente și paza șantierului.	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X pag. 33-35	Volta X organizează execuția CEF Ciolpani pe etape și zone de lucru, prin corelarea lucrărilor civile cu montajul echipamentelor, realizarea instalațiilor electrice și integrarea sistemelor de control. Metodologia urmărește succesiunea tehnologică a operațiunilor, disponibilitatea fronturilor de lucru și livrarea echipamentelor. Ofertantul își asumă asigurarea pazei șantierului și controlul accesului pe durata execuției, însă din documentația depusă nu rezultă în mod explicit includerea analizei de risc la securitate fizică, a planului de pază și a eventualelor măsuri suplimentare de securitate (inclusiv sisteme CCTV), stabilite prin răspunsul la clarificarea nr. 10 din adresa nr. 64/23.09.2026. În consecință, prin Solicitarea de clarificări nr.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
				77/27.10.2026, întrebarea nr. 11, s-a solicitat confirmarea includerii acestor activități în cadrul serviciilor ofertate, precum și a îndeplinirii tuturor formalităților legale aplicabile și a includerii costurilor aferente în prețul ofertat. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, confirmând că oferta include elaborarea analizei de risc la securitate fizică și a planului de pază aferente organizării de șantier, precum și, dacă se dovedesc necesare, proiectarea și implementarea unor măsuri suplimentare de supraveghere CCTV și îndeplinirea formalităților legale aplicabile în relația cu IPJ. Totodată, ofertantul a confirmat că aceste activități vor fi realizate prin prestatori care îndeplinesc condițiile legale aplicabile, toate costurile aferente fiind incluse în prețul ofertat. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată îndeplinirea cerinței.*
10.	**Execuția lucrărilor de mediu în timpul fazei de construcție a proiectului și aducerea terenului la starea inițială**	**Conform.** Ofertantul prevede măsuri de protecție a mediului pe perioada execuției și refacerea suprafețelor afectate de lucrări.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X pag. 35, 43	Ofertantul prevede colectarea și evacuarea deșeurilor, gestionarea materialelor excavate, prevenirea scurgerilor accidentale și limitarea prafului. Totodată, își asumă retragerea amenajărilor temporare, evacuarea materialelor rămase, curățarea amplasamentului și refacerea suprafețelor afectate de execuție. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
11.	**Execuția instalațiilor și a lucrărilor de construcții civile și electromecanice aferente centralei fotovoltaice și sistemului de stocare, pentru construcții civile, respectiv instalații**	**Necesită clarificări** Ofertantul prevede execuția lucrărilor civile și electromecanice aferente CEF și BESS, inclusiv structurile metalice de susținere, fundațiile și platformele tehnice, canalizațiile electrice, drumurile interioare, instalațiile electrice, sistemele EMS/PPC/SCADA și instalațiile de împământare și protecție la trăsnet	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X pag. 10-12, 20-27, 35-37	Volta X prevede execuția lucrărilor civile și electromecanice aferente CEF și BESS, inclusiv structurile metalice de susținere, fundațiile și platformele tehnice, canalizațiile electrice, drumurile de exploatare și circulațiile interioare, instalațiile electrice, sistemele EMS/PPC/SCADA, precum și instalațiile de împământare și protecție la trăsnet Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, întrebarea nr. 4 din secțiunea „II. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE", s-a solicitat ofertantului să clarifice soluția tehnică propusă pentru realizarea drumurilor, respectiv să confirme că acestea vor fi executate din piatră spartă. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026,, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, confirmând că soluția tehnică ofertată include realizarea drumurilor de exploatare și a circulațiilor interioare din piatră spartă, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, precum și faptul că toate costurile aferente sunt incluse în prețul ofertat. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată îndeplinirea cerinței.*

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
12.	**Montajul specializat electric și mecanic, instalarea, conectarea și integrarea tuturor echipamentelor furnizate.**	**Conform.** Ofertantul își asumă montajul specializat electric și mecanic, instalarea, conectarea și integrarea tuturor echipamentelor CEF și BESS, prezentând etapele și operațiunile specifice de execuție.	Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 36-37	Ofertantul descrie activitățile de montaj și conectare a panourilor fotovoltaice, invertoarelor, sistemului de stocare și stațiilor de transformare, inclusiv realizarea conexiunilor electrice, de protecție și comunicații. **Cerința este îndeplinită.**
13.	**CERINTE ȘI SOLICITĂRI TEHNICE MINIME OBLIGATORII - Formularul 13**	**Necesită clarificări.**	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 1	Ofertantul a prezentat Formularul 13 – Fișa tehnică comparativă, completat cu valorile și caracteristicile tehnice garantate pentru echipamentele și sistemele ofertate. **Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, întrebările nr. 5-9, în secțiunea „II. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE", s-au solicitat ofertantului clarificări privind îndeplinirea cerințelor tehnice minime obligatorii prevăzute la cap. 2.6 din Caietul de sarcini, prin raportare la caracteristicile și valorile garantate declarate în Formularul 13 – Fișa tehnică comparativă și la documentele tehnice justificative prezentate.**
	Puterea totala nominala instalata in curent alternativ (ca) (in invertoare) – MW - 6,75 MW, din care 5 MW eligibil	**Conform.** 6,75 MW, din care 5 MW eligibil	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 1	Ofertantul declară o putere nominală instalată în invertoare de 6,75 MW, din care 5 MW eligibil, corespunzătoare cerinței din Caietul de sarcini. **Cerința este îndeplinită.**
	Puterea totala nominala instalata in curent	**Conform.** 9,21447 MWp	Formularul 13. Fisa tehnica	Ofertantul declară o putere instalată în panouri fotovoltaice de 9,21447 MWp, valoare care se

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	continuu (cc) (in panouri) – MWp - 9 MWp, ±2,5%; - trebuie sa asigure performanta si limitarile aprobate.		comparativa_rev erata pag. 1	încadrează în toleranța de ±2,5% prevăzută în Caietul de sarcini. **Cerința este îndeplinită.**
	Productia medie anuala de energie simulata cu ajutorul patformei https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ - min. 6.399,00 MWh/an, aferent celor 5 MW in invertoare (in curent alternativ), eligibili.	**Conform.** 7.253,58 Mwh/an	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 1	Ofertantul declară o producție medie anuală de 7.253,58 MWh/an, superioară valorii minime solicitate de 6.399 MWh/an. **Cerința este îndeplinită.**
	Capacitatea de stocare energie electrica (MWh) instalata - aproximativ 15,0 MWh, ±2,5%	**Conform.** 15,045 MWh — 3 unități × 5,015 MWh	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 1	Ofertantul declară o capacitate de stocare de 15,045 MWh, realizată prin 3 unități a câte 5,015 MWh, valoare care se încadrează în toleranța de ±2,5% prevăzută în Caietul de sarcini. **Cerința este îndeplinită.**
	Cerintele se refera la: modul de conectare la retea si configuratia tehnologica, respectiv la modul de comanda si coordonare. - On-Grid / Hybrid; - CEF + BESS controlate integrat,	**Conform.** On-Grid / Hybrid; CEF şi BESS coordonate prin arhitectura integrată BMS, EMS, PPC şi SCADA	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 1	Sunt descrise coordonarea energetică şi comunicațiile între subsisteme. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	sistemele lor de comanda comunica intre ele si functionarea este coordonata.			
	durata minima de functionare a parcului electric mixt este de 20 ani (durata tehnica de viata a investitiei)	**Conform.** Min. 20 ani	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 1	Ofertantul își asumă o durată minimă de funcționare a parcului electric mixt de 20 de ani, conform cerinței din Caietul de sarcini. **Cerința este îndeplinită.**
	Certificare de tip pentru panoul fotovoltaic - Marcaj CE, certificare de tip si declaratia de conformitate UE Se confomeaza reglementarilor tehnice in vigoare din Ordinele Presedintelui ANRE nr. 208/2018 si nr. 51/2019, care stabilesc cerintele tehnice si procedurile de notificare si verificare, privind racordarea la retelele electrice de interes public pentru module generatoare / centrale electrice formate din module generatoare / unitatile generatoare	**Conform.** Ofertantul confirmă îndeplinirea cerinței și prezintă documente de certificare pentru panourile fotovoltaice Trina Solar. Ofertantul confirmă respectarea reglementărilor tehnice solicitate.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2; Fise tehnice Ciolpani_compressed pag. 4–20	Ofertantul prezintă documente de certificare pentru panourile fotovoltaice Trina Solar și se confomeaza reglementarilor tehnice în vigoare. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	(Anexele 1 - 2 la prezenta documentatie).			
	Eficiența panourilor ≥23%	**Conform.** 23,9%	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2; Fise tehnice Ciolpani_compressed pag. 2	Ofertantul propune panouri fotovoltaice cu o eficiență de 23,9%, superioară valorii minime solicitate de 23%, conform fișei tehnice a producătorului. **Cerința este îndeplinită.**
	Garanția producătorului, minimum 10 ani	**Conform.** 15 ani (180 luni)	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2; Fise tehnice Ciolpani_compressed pag. 2, 5	Ofertantul declară o garanție de 15 ani pentru panourile fotovoltaice, confirmată prin declarația de extindere a garanției emisă de producătorul Trina Solar. **Cerința este îndeplinită.**
	Durata de viață, minimum 20 ani	**Conform.** Min. 20 ani	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2	Ofertantul își asumă o durată minimă de viață a panourilor fotovoltaice de 20 de ani, conform cerinței din Caietul de sarcini. **Cerința este îndeplinită.**
	Certificare de tip pentru invertoare - Marcaj CE, certificare de tip și declarație de conformitate UE, Se confomeaza reglementarilor tehnice in vigoare din Ordinele Presedintelui ANRE nr. 208/2018 si nr. 51/2019, care stabilesc cerintele	**Conform.** Ofertantul confirmă îndeplinirea cerinței și prezintă declarații UE de conformitate și certificate aferente invertoarelor Huawei SUN2000-150K-MG0 și SUN2000-330KTL-H1. Ofertantul confirmă respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2, Fise tehnice Ciolpani_compressed pag. 47-60	Ofertantul prezintă declarații UE de conformitate și confirmă respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	tehnice si procedurile de notificare si verificare, privind racordarea la retelele electrice de interes public pentru module generatoare / centrale electrice formate din module generatoare / unitatile generatoare (Anexele 1 - 2 la prezenta documentatie)			
	Eficiența invertoarelor, minimum 98,5%	**Conform.** 98,6% pentru invertorele de 150kW 99.0% pentru invertoarele de 300kW	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2, Fise tehnice Ciolpani_compressed pag. 48, 56-60	Ofertantul declară eficiențe de 98,6% pentru invertoarele de 150 kW și 99,0% pentru cele de 300 kW. **Cerința este îndeplinită.**
	Garanția producătorului - min. 10 ani (120 luni)	**Conform.** 15 ani (180 luni)	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2, Declarație garanție, pag. 2 și 11–12	Ofertantul declară o garanție de 15 ani pentru invertoare. **Cerința este îndeplinită.**
	Durata de viata – minim 20 ani	**Conform.** Minim 20 ani	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 2	Ofertantul declară o durată de viață de minimum 20 ani. **Cerința este îndeplinită.**
	STRUCTURA DE SUSȚINERE a panourilor	**Conform.** Structură metalică fixă din profile de oțel zincat,	Formularul 13. Fisa tehnica	Ofertantul declară o structură fixă din oțel zincat și precizează materialul utilizat.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	fotovoltaice - structura fixa, metalica, rezistenta la coroziune - se vor specifica materialele	cu protecție anticorozivă; elemente și accesorii de fixare aferente.	comparativa_rev erata pag. 3	**Cerința este îndeplinită.**
	Cerinte de fundare - prin presare, la o adancime de minimum -1,5 m fata de cota terenului natural	**Conform.** Prin presare, la minimum 1,5 m sub cota terenului natural; dimensionare prin proiectul de structură	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 3	Ofertantul își asumă metoda și adâncimea minimă de fundare solicitate. **Cerința este îndeplinită.**
	Suprastructura va fi orientata spre EST-VEST.	**Conform.** EST–VEST; înclinare 15°	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 3	Orientarea declarată corespunde cerinței. **Cerința este îndeplinită.**
	Posturi / statii de transformare aferente centralei fotovoltaice (CEF) - prevazute cu transformatoare de putere, complet echipate (inclusiv tablouri, instalatii, sisteme de protectie, ventilatie si racire, etc) - se vor detalia in coloana alaturata; **- solutia propusa va fi fi dimensionata de ofertant si declarata distinct in coloana alaturata (putere min. 1600kVA – max. 2500kVA fiecare; de**	**Neccesită clarificări.** 3 stații × 3.300 kVA; putere totală 9.900 kVA. Stații complet echipate: transformatoare,tablouri JT, celule MT, protecții, sisteme auxiliare și comunicații.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 3	Ofertantul a propus 3 stații de transformare de câte 3.300 kVA, cu o putere totală de 9.900 kVA, complet echipate cu transformatoare, tablouri JT, celule MT, sisteme de protecție, echipamente auxiliare și comunicații, conform Formularului nr. 13 – Fișa tehnică comparativă, pag. 3. Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, întrebarea nr. 5, din secțiunea „EVALUARE PROPUNERE TEHNICĂ", s-a solicitat confirmarea includerii automatizării de conectare temporizată, în cascadă, a fiecărui transformator, în vederea reducerii variațiilor de tensiune generate de fenomenul de magnetizare a înfășurărilor. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit confirmând includerea automatizării solicitate, funcționalitate evidențiată și în schema electrică

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	ex: 4 x 2500 kVA, conform DTAC); **- trebuie sa asigure performanta si limitarile aprobate.**			monofilară transmisă prin Anexa raspuns II_7_signed. Având în vedere prevederile de la pag. 55 din Caietul de sarcini, potrivit cărora specificațiile tehnice sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent", se apreciază că soluția propusă poate fi analizată din perspectiva echivalenței tehnice și funcționale, întrucât asigură o putere totală instalată apropiată de cea corespunzătoare configurației exemplificate și include echipamentele și funcționalitățile necesare exploatării stațiilor de transformare. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată confirmarea includerii automatizării solicitate.* Având în vedere că fișa tehnică a stațiilor de transformare JUPITER prezintă descărcătoarele de supratensiune de medie tensiune ca echipamente opționale, prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, întrebarea nr. 9 din secțiunea „EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE", s-a cerut confirmarea includerii acestora în configurația și prețul ofertat. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prin adresa nr. 1382/30.10.2026 și a confirmat includerea descărcătoarelor de supratensiune MT în furnitura și prețul ofertat, precizând că protecția va fi asigurată prin descărcătoare cu

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
				oxizi metalici, amplasate la bornele MT ale transformatoarelor. *În urma analizării răspunsurilor la clarificări, se constată confirmarea includerii automatizării de conectare temporizată, în cascadă, și a descărcătoarelor de supratensiune MT, fiind astfel clarificate aspectele referitoare la aceste funcționalități și echipamente auxiliare ale stațiilor de transformare.*
	Instalație de monitorizare inclusă	**Conform.** DA	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 3	Ofertantul confirmă includerea instalației de monitorizare. **Cerința este îndeplinită.**
	Capacitatea de stocare energie electrica (MWh) instalata - aproximativ 15,0 MWh, ±2,5%	**Conform.** 15,045 MWh — 3 unități × 5,015 MWh	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Capacitatea declarată se încadrează în intervalul solicitat. **Cerința este îndeplinită.**
	Rata de încărcare/ descărcare - C-Rate: 0.5C	**Conform.** 0,5C	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Ofertantul declară rata solicitată. **Cerința este îndeplinită.**
	Durata la puterea nominală și curba putere/energie - 2h / C-Rate: 0.5C	**Necesită clarificări.** 2 ore la 0,5C; relație nominală P = 0,5 × E, respectiv 7,5225 MW pentru 15,045 MWh.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Ofertantul declară o durată de stocare de 2 ore, la o rată de încărcare/descărcare de 0,5C, corespunzătoare unei capacități energetice instalate de 15,045 MWh și unei puteri nominale de referință de 7,5225 MW, conform Formularului nr. 13 – Fișa tehnică comparativă, pag. 4. Prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, întrebarea nr. 6, din secțiunea „EVALUAREA

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
				PROPUNERII TEHNICE", s-a solicitat prezentarea curbei putere/energie și clarificarea asigurării ratei de încărcare/descărcare de 0,5C. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, anexând documentul „Curba putere/energie BESS", în care sunt prezentate configurația sistemului, profilul de descărcare și influența temperaturii asupra puterii disponibile. Sistemul ofertat asigură rata de încărcare/descărcare de 0,5C și durata de 2 ore la temperaturi ambientale de maximum 40°C. Pentru temperaturi superioare, puterea disponibilă a convertoarelor PCS se reduce progresiv, ajungând la 6.912 kW la 50°C, corespunzător unei rate de aproximativ 0,46C și unei durate de descărcare de aproximativ 2 ore și 11 minute. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată prezentarea curbei putere/energie și justificarea parametrilor nominali solicitați la pct. 3.3 din Formularul nr. 13, în condițiile de funcționare declarate de ofertant.*
	Nu utilizeaza tehnologii pe baza de plumb, NiCd sau NiMH	**Conform.** DA — baterii litiu-fier-fosfat (LFP)	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Tehnologia litiu-fier-fosfat declarată nu face parte din tehnologiile excluse. **Cerința este îndeplinită.**
	Sistem stocare energie complet echipat	**Conform.** DA — 3 unități BESS, 36	Formularul 13. Fisa tehnica	Ofertantul descrie componentele principale și auxiliare solicitate.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
		convertoare bidirecționale PCS și 3 stații de transformare; tablouri, protecții, management termic și auxiliare	comparativa_rev erata pag. 4	**Cerința este îndeplinită.**
	Sistem/e de management / gestionare al energie inclus/e, care permit/e monitorizarea performatei unitatilor, citirea locala si la distanta a parametrilor de operare si functionarea unitatilor de stocare in multiple moduri automate de operare. Cuprinde: componentele hardware si software, licentele, cablurile si accesoriile necesare pentru indeplinirea functiilor incluse.	**Conform.** DA, BMS integrat în echipamentele de stocare, corelat cu EMS, PPC și SCADA; hardware, software, licențe, cabluri și accesorii aferente.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Sunt declarate funcțiile de management, monitorizare și integrare. **Cerința este îndeplinită.**
	Marcaj CE, certificare de tip si declaratia de conformitate UE, Se confomeaza reglementarilor tehnice in vigoare din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 3/2023, care stabilesc cerintele tehnice si procedurile de notificare	**Conform.** DA	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Ofertantul declară conformitatea. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	si verificare, racordarea instalatiilor de stocare a energiei electrice (Anexa 3 la prezenta documentatie)			
	Sistemul de management al parcului electric va avea o arhitectura integrata, care sa permita monitorizarea, comanda si coordonarea CEF si BESS ca ansamblu unitar.	**Conform.** Arhitectură comună pentru monitorizarea, comanda și coordonarea CEF și BESS.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4, Propunere_ tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag.16-17, 24-25	Ofertantul descrie coordonarea CEF-BESS printr-o arhitectură comună. **Cerința este îndeplinită.**
	EMS va asigura functiile de management energetic si coordonare a regimurilor de incarcare/descarcare ale BESS in corelare cu functionarea CEF, iar PPC va asigura controlul coordonat al puterii si al parametrilor electrici ai ansamblului parcului electric. **In cazul in care solutia tehnica a producatorului utilizeaza controlere sau sisteme EMS distincte la nivelul subsistemelor CEF si/sau BESS, acestea vor fi**	**Conform.** DA, EMS: management energetic și coordonarea încărcării/descărcării BESS cu producția CEF. PPC: control coordonat al puterii active și reactive, limitarea injecției și consemne către invertoare și PCS. Arhitectură comună; hardware, software, licențe, cabluri și accesorii aferente.	Formularul 13. Fisa tehnica comparativa_rev erata pag. 4	Sunt descrise funcțiile de management energetic și coordonarea regimurilor de operare. Ofertantul descrie controlul puterii active/reacive, limitarea injecției și transmiterea comenzilor către invertoare și PCS. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	integrate intr- o arhitectura comuna de control, fara limitarea functionalitatilor solicitate pentru parcul electric in ansamblu. Cuprinde: toate componentele hardware si software, licentele, cablurile si accesoriile necesare functionarii complete.			
	Sistemul SCADA complet echipat utilizat pentru controlul de la distanta si monitorizarea starii de functionare a parcului electric, si pentru centralizarea tuturor parametrilor echipamentelor si a instalatiilor adiacente. Cuprinde: toate componentele hardware si software, licentele, cablurile si accesoriile necesare pentru realizarea functiilor de comanda, control, supraveghere, monitorizare, alarmare si	**Necesită clarificări.** DA — supraveghere și comandă locală/la distanță, alarme, evenimente, arhivare și vizualizare date; hardware, software, licențe, cabluri și accesorii aferente.	Formularul nr. 13 – Fișa tehnică comparativă, pag. 5; Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 24–27;	Funcțiile declarate acoperă cerințele. Ofertantul prezintă în propunerea tehnică arhitectura sistemelor de management, monitorizare și control, inclusiv funcțiile SCADA de supraveghere, transmitere a comenzilor, gestionare a alarmelor și interfațare cu echipamentele electrice ale parcului. Întrucât din documentația tehnică depusă nu rezulta în mod explicit că celulele de medie tensiune implicate în conectarea etapizată a transformatoarelor CEF și BESS sunt prevăzute cu echipamentele de acționare electrică necesare realizării comenzilor automate, prin Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, întrebarea nr. 8 din secțiunea „EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE", s-a solicitat confirmarea includerii acestor echipamente în furnitura ofertată.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	interfatare cu sistemele automate aferente parcului electric, precum si functia de arhivare si vizualizare date.			Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prin adresa nr. 1382/30.10.2026, confirmând că celulele MT implicate în secvența de conectare etapizată sunt prevăzute cu echipamentele de acționare electrică necesare realizării comenzilor automate, acestea fiind incluse în furnitura ofertată. *În urma analizării răspunsului la clarificări, se constată confirmarea includerii echipamentelor necesare realizării comenzilor automate și îndeplinirea cerinței privind asumarea acestei funcționalități.*
14.	**Durata contractului este de 18 luni de la semnarea contractului, pentru proiectare, execuție și punere în funcțiune, la care se adaugă perioada de garanție ce va rezulta din oferta prezentată de către ofertantul câștigător.**	**Conform.** Este depus graficul pe 18 luni.	Grafic_executie_Gadovia_Ciolpani_18_luni, pag. 1-2	Ofertantul prezintă graficul care include etapele principale, succesiuni, jaloane și dependențe; calendarul este indicat 02.11.2026-02.05.2028. **Cerința este îndeplinită.**
15.	**Termen-limită de predare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (PT + DE/DDE pentru toate specialitățile) – 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului.**	**Conform.** PT+DDE planificat la 60 de zile.	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 47	Ofertantul declară faptul că predarea PT + DE/DDE în maximum 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului este evidențiată ca reper distinct în planificare. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
16.	**Perioada de garanție a echipamentelor**	**Conform.** Ofertantul declară o perioadă de garanție de 15 ani (180 luni) pentru panourile fotovoltaice și invertoare.	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 53-55; Declarație garanție_Gadovia_VOLTA_X_producători, pag. 1–5	Ofertantul prezintă perioadele de garanție asumate pentru echipamentele ofertate, respectiv 15 ani pentru panourile fotovoltaice și 15 ani pentru invertoare. **Cerința este îndeplinită.**
17.	**Prezentarea documentației tehnice – DT elaborate inclusiv cu verificare, în condițiile legii, de către specialistii verificatori de proiecte atestati (în sarcina proiectantului), dar cu asigurarea regulilor privind conflictul de interese, precum și solutionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate.**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 28-33	Sunt prevăzute verificări prin verificatori atestați; eventualele neconformități ale proiectului vor fi tratate în executarea contractului. **Cerința este îndeplinită.**
18.	**În situația în care proiectul tehnic este respins sau acceptat conditionat, Contractantul are obligatia de a revizui și retransmite documentația**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 28-33; Grafic_executie_Gadovia_Ciolpani_18_luni	Ofertantul prezintă în graficul de executie rezerva pentru revizuiri, în maximum 15 zile lucrătoare de la observațiile beneficiarului. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	pe propria cheltuiala, în termen de maximum 15 zile lucratoare de la data comunicarii observatiilor de către Beneficiar.			
19.	**Proiectantul va asigura asistenta tehnică pe durata execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995, a probelor tehnologice, a testelor și a recepției la terminarea lucrărilor, în vederea implementarii corecte a soluțiilor prevăzute în documentația tehnică.**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 32	Ofertantul include asistența proiectantului pe parcursul execuției și la probe. **Cerința este îndeplinită.**
20.	**Descrierea lucrarilor de constructii si instalatii, specifice parcului electric mixt, in acord cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, cu Autorizatia de constuire anexata si cu restul anexelor la prezentul Caiet de sarcini**	**Conform.** Ofertantul prezintă lucrările civile și instalațiile aferente parcului electric mixt, inclusiv pregătirea terenului, organizarea de șantier, realizarea fundațiilor și platformelor, montajul structurilor, instalarea echipamentelor și execuția instalațiilor electrice.	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 33-38	Ofertantul descrie metodologia de execuție și principalele categorii de lucrări de construcții și instalații aferente CEF și BESS. **Cerința este îndeplinită.**
21.	**Toate activitățile și costurile aferente verificărilor, parametrizării,**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 48-52	Ofertantul include testarea, integrarea, configurarea și remedierea neconformităților. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
	configurării, testarilor, integrării și punerii în funcțiune aferente echipamentelor, instalațiilor și sistemelor care fac obiectul Contractului, vor fi asigurate de Contractant.			
22.	**Pentru echipamentele principale pentru care sunt aplicabile încercări în fabrica, Contractantul va asigura efectuarea FAT (Factory Acceptance Test – teste de acceptanta în fabrica), în conformitate cu standardele aplicabile și procedurile producătorilor.**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 48-52; Grafic_executie_Gadovia_Ciolpani_18_luni	Graficul include FAT și livrările. **Cerința este îndeplinită.**
23.	**Dupa instalare, Contractantul va efectua SAT (Site Acceptance Test – teste de acceptanta la amplasament) și verificările necesare anterior punerii în funcțiune, pentru echipamente, cabluri, sisteme și parcul electric în ansamblu.**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 48-52	Testele la amplasament sunt incluse în metodologia de probe și punere în funcțiune. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
24.	**Instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea, operarea, monitorizarea și întreținerea parcului electric, inclusiv a centralei fotovoltaice, a sistemului de stocare, a sistemelor de management specifice tip EMS / PPC / SCADA**	**Conform.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 4-5; 52	Ofertantul își asumă și descrie instruirea ca fiind organizată în legătură cu instalațiile realizate și cu interfețele de operare ale parcului. **Cerința este îndeplinită.**
25.	**Acordarea de suport tehnic în perioada de garanție, inclusiv asistenta tehnică, interventii pentru remedierea defectiunilor, clarificări privind operarea echipamentelor, sprijin pentru exploatarea corespunzătoare a parcului și remedierea neconformitatilor aparute în perioada de garanție**	**Necesită clarificări.**	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 53-55	Ofertă prevede intervenții și remedierea neconformităților în perioada de garanție. Prin adresa de clarificare nr. 77/27.10.2026 întrebarea nr. 10 din secțiunea „EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE", s-a solicitat ofertantului precizarea timpilor de răspuns și de intervenție asumați pentru remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție, distinct pentru echipamentele furnizate și lucrările executate. Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, precizând un timp de răspuns de maximum 4 ore de lucru și timpi de intervenție de maximum 12, 24 sau 72 de ore, în funcție de gravitatea defecțiunii, cu respectarea condițiilor indicate în răspuns. Având în vedere că documentația de atribuire nu stabilește termene numerice minime obligatorii

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
				de răspuns și intervenție, se constată că oferta acoperă serviciile de suport tehnic, asistență, intervenție și reparare și/sau înlocuire a elementelor defecte în perioada de garanție, astfel cum sunt solicitate prin cap. 1.6.3, cap. 2.5 lit. s) și cap. 2.12 din Caietul de sarcini.
26.	**Se vor descrie inclusiv modul de conectare la rețea și configurația tehnologică a sistemului, precum și modul de comandă și coordonare a parcului, respectând cerințele On-Grid, Hybrid, CEF + BESS controlate integrat. De asemenea, se vor descrie activitățile pregătitoare pentru telecontrol și asistența tehnică în etapa de integrare cu operatorul – toate în limita amplasamentului parcului.**	**Conform.** Ofertantul descrie configurația electrică a parcului, modul de conectare la rețea și funcționarea integrată CEF + BESS prin sistemele EMS, PPC și SCADA. Sunt prezentate activitățile de pregătire a interfețelor pentru telecontrol și asistența tehnică la integrarea cu operatorul de rețea.	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X, pag. 17-27; 56-57	Ofertantul prezintă arhitectura electrică interioară și funcțiile de comandă și coordonare a CEF și BESS, inclusiv gestionarea puterii active și reactive, a încărcării/descărcării bateriilor și a limitării puterii injectate. Sunt descrise pregătirea semnalelor și interfețelor de comunicații, configurarea și verificarea acestora, precum și participarea la activitățile de integrare cu operatorul de rețea. **Cerința este îndeplinită.**
27.	**Personalul propus pentru implementare a contractului**	**Conform.** Ofertantul prezintă personalul nominalizat pentru implementarea contractului, respectiv manager de proiect, responsabili tehnici cu execuția, responsabil SSM, responsabil CQ,	Formularul 8. Lista cu personalul	Ofertantul prezintă componența echipei de implementare, nominalizarea personalului, funcțiile și responsabilitățile acestuia, precum și organizarea și relațiile de coordonare. Sunt depuse Formularul 8, organigrama și

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
		inginer proiectant, ingineri de execuție, șef de șantier și 6 instalatori sisteme fotovoltaice.		documentele justificative aferente personalului propus. **Cerința este îndeplinită.**
28.	**Fișe tehnice ale echipamentelor cu caracteristicile ofertate. Fișele tehnice vor fi depuse în limba română**	**Conform.** Ofertantul prezintă fișe tehnice în limba română pentru echipamentele ofertate, respectiv panouri fotovoltaice, invertoare de 150 kW și 300 kW, stații de transformare, sistem de stocare BESS și convertoare bidirecționale PCS.	Fișe tehnice Ciolpani_compressed	Ofertantul a depus fișele tehnice aferente principalelor echipamente ofertate, cu prezentarea caracteristicilor tehnice și funcționale ale acestora. Documentația este prezentată în limba română, fiind însoțită, după caz, de traduceri autorizate ale documentelor emise de producători. **Cerința este îndeplinită.**
29.	**Cerințele de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități și de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori**	**Conform.** Ofertantul prezintă o declarație privind respectarea cerințelor de accesibilitate și a conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, în măsura aplicabilității acestora la obiectul contractului.	Declarație_accesibilitate_Gadovia_VOLTA_X	Ofertantul își asumă respectarea cerințelor de accesibilitate în elaborarea proiectului și executarea lucrărilor, inclusiv evitarea barierelor nejustificate de acces, utilizare, exploatare și întreținere. **Cerința este îndeplinită.**
30.	**Oferta tehnică se va transmite semnată cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal/împuternicitului, conform cerințelor prezentei documentații.**	**Conform.** Propunerea tehnică este transmisă cu o semnătură electronică atribuită reprezentantului împuternicit.	Propunere_tehnica_Gadovia_VOLTA_X ; Fișe tehnice Ciolpani_compressed ; Formularul 8. Lista cu personalul; Declarație_accesibilitate_Gadovia_VOLTA_X; Grafic_executie_Gadovia_Ciolpani_18_luni; Declarație	Documentele prezintă semnătura electronică a reprezentantului împuternicit al ofertantului. **Cerința este îndeplinită.**

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
			garanție_Gadovia_VOLTA_X_producători ; Formularul nr. 13 – Fișa tehnică comparativă	

REZULTATUL EVALUĂRII TEHNICE:

În urma analizării propunerii tehnice depuse de **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.**, prin raportare la cerințele Caietului de sarcini, în forma modificată prin Erata nr. 65/23.09.2026, precum și la documentele justificative și răspunsurile la clarificări transmise, comisia de evaluare constată că ofertantul a prezentat documentația tehnică aferentă principalelor servicii, lucrări și echipamente solicitate pentru realizarea obiectivului de investiție.

În cadrul evaluării, comisia a identificat anumite aspecte pentru care informațiile prezentate în oferta inițială necesitau clarificări suplimentare, în vederea verificării îndeplinirii cerințelor tehnice prevăzute în documentația de atribuire.

În acest sens, comisia de evaluare a transmis operatorului economic **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026**, prin care, în ceea ce privește propunerea tehnică, au fost solicitate următoarele:

1. Confirmarea respectării integrale a indicatorilor de rezultat și de operare globali ai proiectului, prevăzuți la cap. 2.3 din Caietul de sarcini.
2. Confirmarea realizării drumurilor de exploatare și a circulațiilor interioare ale parcului electric din piatră spartă, conform cerințelor documentației de atribuire.
3. Confirmarea includerii automatizării de conectare temporizată, în cascadă, a transformatoarelor, pentru reducerea variațiilor de tensiune generate de fenomenul de magnetizare a înfășurărilor.
4. Prezentarea curbei putere/energie aferente sistemului BESS și clarificarea asigurării ratei de încărcare/descărcare de 0,5C, inclusiv în condițiile limitării puterii convertoarelor PCS în funcție de temperatură.
5. Detalierea configurației echipamentelor centralei fotovoltaice, prin precizarea numărului, tipului și puterii nominale a panourilor și invertoarelor, precum și prezentarea schemei de principiu a ansamblului CEF+BESS.
6. Confirmarea includerii echipamentelor de acționare electrică necesare realizării comenzilor automate pentru celulele de medie tensiune implicate în conectarea etapizată a transformatoarelor.
7. Confirmarea includerii descărcătoarelor de supratensiune de medie tensiune în configurația și prețul ofertat, precum și precizarea soluției de protecție la supratensiuni.
8. Precizarea timpilor de răspuns și de intervenție asumați pentru remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție, distinct pentru echipamentele furnizate și lucrările executate.
9. Confirmarea includerii în ofertă a analizei de risc la securitate fizică, a planului de pază aferent organizării de șantier, a eventualelor măsuri suplimentare de supraveghere CCTV și a formalităților legale aplicabile, inclusiv asumarea costurilor aferente.

Ofertantul a răspuns în termenul stabilit, prin adresa cu nr. 1382/30.10.2026, însoțită de documentele justificative și anexele tehnice aferente.Comisia de evaluare a analizat răspunsul și documentele anexate prin raportare la conținutul ofertei depuse inițial și la cerințele prevăzute în documentația procedurii.

În urma analizării răspunsului și a documentelor prezentate, comisia de evaluare a constatat următoarele:

1) **Confirmarea respectării indicatorilor de rezultat și de operare globali ai proiectului**

Întrucât din documentația tehnică depusă inițial nu rezulta în mod explicit asumarea tuturor indicatorilor obligatorii prevăzuți la cap. 2.3 din Caietul de sarcini, comisia de evaluare a solicitat, prin întrebarea nr. 3 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, confirmarea faptului că soluția tehnică ofertată va asigura respectarea integrală a indicatorilor de rezultat și de operare globali ai proiectului.

Prin răspunsul transmis, ofertantul a confirmat asumarea indicatorilor obligatorii, respectiv capacitatea nou instalată de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 6,75 MW, reducerea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră de minimum 3.915,550 t CO_2/an, producția medie anuală de energie de minimum 6.399 MWh/an, producția totală de minimum 127.980 MWh pentru perioada de referință de 20 de ani și factorul de capacitate de minimum 14,61%.

Totodată, ofertantul a confirmat respectarea cerințelor privind puterea instalată în panouri fotovoltaice de 9 MWp ±2,5%, capacitatea energetică a sistemului de stocare de aproximativ 15 MWh ±2,5% și rata de încărcare/descărcare de 0,5C.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată asumarea expresă a indicatorilor obligatorii prevăzuți la cap. 2.3 din Caietul de sarcini, fiind clarificat aspectul referitor la confirmarea acestora.

2) **Cerința privind realizarea drumurilor de exploatare și a circulațiilor interioare din piatră spartă**

Prin întrebarea nr. 4 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, comisia de evaluare a solicitat confirmarea realizării drumurilor de exploatare și a circulațiilor interioare ale parcului electric din piatră spartă, în conformitate cu prevederile de la pag. 47 din Caietul de sarcini.

Ofertantul a confirmat că soluția tehnică include realizarea drumurilor de exploatare și a circulațiilor interioare, respectiv a aleilor și drumurilor aferente parcului electric, din piatră spartă, conform cerințelor Caietului de sarcini.

De asemenea, ofertantul a precizat că toate costurile aferente acestor lucrări sunt incluse în prețul ofertat.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată confirmarea soluției constructive solicitate și includerea costurilor aferente în oferta depusă.

3) Confirmarea automatizării de conectare temporizată a transformatoarelor

În cadrul Formularului nr. 13 – Fișa tehnică comparativă, ofertantul a propus o configurație formată din 3 stații de transformare de câte 3.300 kVA, cu o putere totală de 9.900 kVA, față de configurația exemplificativă de 4 × 2.500 kVA prezentată în Caietul de sarcini.

În acest context, prin întrebarea nr. 5 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a Solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, comisia a solicitat confirmarea includerii automatizării de conectare temporizată, în cascadă, a fiecărui transformator, pentru reducerea variațiilor de tensiune generate de fenomenul de magnetizare a înfășurărilor.

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. a confirmat că oferta include realizarea automatizării de conectare temporizată, în cascadă, a fiecărui transformator, conform soluției de automatizare și documentației SCADA prezentate.

Funcționalitatea este evidențiată și în schema electrică monofilară transmisă prin documentul „ Anexa raspuns II_7_signed".

În ceea ce privește configurația stațiilor de transformare, comisia de evaluare a avut în vedere prevederile Caietului de sarcini, pag. 55, referitoare la acceptarea soluțiilor echivalente din punct de vedere tehnic și funcțional.

Astfel, soluția propusă a fost analizată prin raportare la puterea totală instalată, caracteristicile tehnice, funcționalitățile asigurate și cerințele de performanță și limitările aprobate, având în vedere că puterea totală de 9.900 kVA este apropiată de cea aferentă configurației exemplificate în Caietul de sarcini.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată confirmarea includerii automatizării de conectare temporizată, în cascadă, a transformatoarelor. Totodată, configurația propusă este analizată din perspectiva echivalenței tehnice și funcționale, în raport cu cerințele de performanță prevăzute în Caietul de sarcini.

4) Caracteristicile și performanțele sistemului de stocare BESS

Pentru verificarea îndeplinirii cerințelor privind rata de încărcare/descărcare de 0,5C și durata nominală de 2 ore, comisia de evaluare a solicitat, prin întrebarea nr. 6 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, prezentarea curbei putere/energie aferente configurației ofertate și clarificarea influenței temperaturii asupra puterii disponibile a convertoarelor PCS.

Ofertantul a prezentat, prin Anexa răspuns II_6, curba putere/energie aferentă sistemului BESS ofertat, precum și justificarea parametrilor nominali de funcționare.

Din documentele transmise rezultă o configurație formată din 3 unități de stocare Huawei LUNA2000-5015-2S, cu o capacitate energetică totală de 15,045 MWh, și 36 de convertoare bidirecționale Huawei LUNA2000-213KTL-H0.

Ofertantul a demonstrat că rata nominală de încărcare/descărcare de 0,5C corespunde unei puteri de 7.522,5 kW și unei durate de descărcare de 2 ore, în condițiile de funcționare declarate.

Totodată, a explicitat influența temperaturii asupra puterii disponibile, precizând că parametrii nominali sunt asigurați la temperaturi ambientale de maximum 40°C, iar la temperaturi superioare puterea convertoarelor se reduce progresiv, fără modificarea capacității energetice nominale.

Comisia constată prezentarea documentelor tehnice solicitate și justificarea parametrilor nominali ai sistemului BESS, fiind explicitate inclusiv condițiile de funcționare și limitările de putere în funcție de temperatură.

5) Configurația echipamentelor CEF+BESS și schema electrică

În vederea corelării echipamentelor ofertate cu caracteristicile declarate în Formularul nr. 13 – Fișa tehnică comparativă, comisia a solicitat, prin întrebarea nr. 7 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, detalierea numărului, tipului și puterii nominale a panourilor fotovoltaice și invertoarelor, precum și prezentarea schemei de principiu a ansamblului CEF+BESS, până la limita contractuală stabilită prin Caietul de sarcini.

Prin răspunsul transmis, ofertantul a prezentat configurația principalelor echipamente.

Ofertantul a transmis fișierul „Anexa raspuns II_7_signed" schema electrică monofilară a ansamblului CEF+BESS, în care sunt reprezentate principalele conexiuni electrice, stațiile de transformare, echipamentele de conversie și arhitectura sistemelor de comandă și monitorizare.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată că ofertantul a detaliat configurația principalelor echipamente și a prezentat schema electrică solicitată, fiind clarificate numărul echipamentelor și puterile nominale declarate în cadrul ofertei.

6) Confirmarea echipamentelor de acționare electrică pentru celulele de medie tensiune

Referitor la soluția de automatizare a conectării etapizate a transformatoarelor CEF și BESS, descrisă în documentația SCADA anexată ofertei, comisia de evaluare a solicitat, prin întrebarea nr. 8 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, confirmarea echipării celulelor de medie tensiune cu dispozitivele de acționare electrică necesare realizării comenzilor automate, precum și includerea acestora în furnitura ofertată.

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. a confirmat prin răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026 că celulele MT implicate în secvența de conectare etapizată sunt prevăzute cu echipamentele de acționare electrică necesare realizării comenzilor automate și că acestea sunt incluse în furnitura ofertată.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată confirmarea includerii echipamentelor de acționare electrică pentru celulele MT, necesare implementării funcționalităților de automatizare asumate.

7) Confirmarea includerii descărcătoarelor de supratensiune MT

Fişa tehnică a staţiilor de transformare JUPITER prezintă descărcătoarele de supratensiune de medie tensiune ca echipamente opţionale. În consecinţă, comisia a solicitat, prin întrebarea nr. 9 din Secţiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, precizarea includerii acestora în configuraţia şi preţul ofertat, precum şi clarificarea soluţiei de protecţie la supratensiuni pentru echipamentele MT.

Ofertantul a confirmat includerea descărcătoarelor de supratensiune MT în configuraţia şi preţul ofertat.

Totodată, a precizat că protecţia va fi asigurată prin descărcătoare cu oxizi metalici, amplasate la bornele MT ale transformatoarelor din staţiile JUPITER, caracteristicile tehnice urmând să fie stabilite în cadrul Proiectului Tehnic, în corelare cu parametrii reţelei şi condiţiile de racordare.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată confirmarea includerii descărcătoarelor de supratensiune MT în furnitura şi preţul ofertat, fiind clarificată soluţia de protecţie avută în vedere.

8) Suportul tehnic şi intervenţiile în perioada de garanţie

Pentru clarificarea modalităţii de asigurare a suportului tehnic în perioada de garanţie, comisia de evaluare a solicitat, prin întrebarea nr. 10 din Secţiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, precizarea timpilor de răspuns şi de intervenţie asumaţi pentru remedierea defecţiunilor, distinct pentru echipamentele furnizate şi lucrările executate, în raport cu obligaţiile prevăzute din Caietul de sarcini

Prin răspunsul transmis, ofertantul a precizat că sesizările pot fi comunicate telefonic sau în scris şi a stabilit un timp de răspuns de maximum 4 ore de lucru, în cadrul programului de preluare şi procesare a sesizărilor, de luni până vineri, între orele 08:00–17:00, cu excluderea sărbătorilor legale.

Pentru echipamentele furnizate şi lucrările executate, ofertantul a precizat următorii timpi de intervenţie, calculaţi de la prima sesizare:

- maximum 12 ore, în condiţii meteorologice şi de deplasare favorabile, pentru defecţiuni critice care opresc complet funcţionarea sistemului sau prezintă riscuri pentru siguranţă;
- maximum 24 de ore pentru defecţiuni semnificative care permit funcţionarea parţială a sistemului;
- maximum 72 de ore pentru defecţiuni care nu afectează producţia şi nu prezintă riscuri pentru siguranţă.

Ofertantul a precizat că termenele de intervenţie sunt distincte de durata remedierii definitive, aceasta urmând să fie stabilită după diagnosticare şi comunicată beneficiarului, în funcţie de natura defecţiunii, operaţiunile necesare şi disponibilitatea pieselor de schimb.

Având în vedere că documentația de atribuire nu stabilește termene numerice minime obligatorii de răspuns și intervenție, comisia analizează aceste precizări în raport cu obligațiile de suport tehnic asumate prin ofertă.

În urma analizării răspunsului la clarificări, comisia constată că ofertantul a detaliat modalitatea de asigurare a suportului tehnic și a intervențiilor în perioada de garanție, atât pentru echipamentele furnizate, cât și pentru lucrările executate, acoperind serviciile de asistență tehnică, intervenție și reparare și/sau înlocuire solicitate prin Caietul de sarcini.

9) Măsurile de securitate fizică aferente organizării de șantier

În raport cu prevederile documentației de atribuire și cu răspunsul la întrebarea nr. 10 din documentul înregistrat cu nr. 64/23.09.2026 prin care beneficiarul a răspuns solicitărilor de clarificări formulate de operatorii economici anterior depunerii ofertelor, comisia de evaluare a solicitat, prin întrebarea nr. 11 din Secțiunea „II. EVALUARE PROPUNERE TEHNICA " a solicitării de clarificări nr. 77/27.10.2026, confirmarea includerii în ofertă a analizei de risc la securitate fizică, a planului de pază și, dacă se dovedesc necesare, a măsurilor suplimentare de supraveghere CCTV și a formalităților legale aplicabile.

Totodată, s-a solicitat confirmarea asumării acestor activități prin resurse proprii sau prestatori autorizați, cu includerea tuturor costurilor aferente în prețul ofertat.

Operatorul economic a confirmat includerea activităților solicitate în obiectul ofertei, precizând că acestea vor fi realizate prin prestatori care îndeplinesc condițiile legale aplicabile, fără costuri suplimentare față de prețul ofertat.

În urma analizării răspunsului, comisia de evaluare constată îndeplinirea cerinței privind măsurile de securitate fizică aferente organizării de șantier.

În urma analizării propunerii tehnice, a documentelor justificative și a răspunsurilor la clarificări, comisia de evaluare constată că aspectele care au necesitat clarificări au fost explicate și asumate de ofertant.

Clarificările prezentate detaliază informațiile cuprinse în oferta inițială și nu conduc la modificarea obiectului, a soluției tehnice sau a caracteristicilor tehnice esențiale.

Oferta depusă de VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. este declarată conformă din punct de vedere tehnic și este admisă în etapa de evaluare a propunerii financiare.

❖ EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE:

Propunerea financiară depusă de operatorul economic VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. a fost analizată prin raportare la cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin Erata nr. 65/23.09.2026.

Nr. crt.	Cerința solicitată	Conformitatea ofertei cu cerința	Document	Justificare
1.	**Oferta financiara - Formularul nr. 14** (Valoarea totală estimată a contractului este 31.000.000,00 LEI fără TVA, la care se adaugă valoarea TVA, conform prevederilor legislative in vigoare la momentul realizarii achizitiei.)	**Conform.** Formularul nr. 14 a fost completat și semnat electronic de reprezentantul împuternicit. Formularul cuprinde prețul total pentru realizarea parcului electric mixt CEF + BESS, inclusiv serviciile de proiectare, furnizarea echipamentelor și lucrările de construcții și instalații. Prețul total ofertat este de 30.940.795,87 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 6.497.567,14 lei, rezultand 37.438.363,01 lei cu TVA, fiind respectată valoarea estimată a achiziției.	Formularul nr. 14	Ofertantul a prezentat prețul total, valoarea TVA, perioada de valabilitate a ofertei de 120 de zile, respectiv până la 29.01.2027, și angajamentul de executare a contractului conform documentației procedurii. Sunt indicate garanția de bună execuție de 10%, perioada de garanție de 60 de luni calendaristice și perioada de mobilizare de 5 zile calendaristice. **Cerința este îndeplinită.**
2.	**Detalierea prețului ofertat pe capitole de cheltuieli**	**Conform.** Ofertantul a prezentat Anexa 1 la Formularul nr. 14, cu structura prețului ofertat pe cele cinci categorii de cheltuieli solicitate, cu precizarea valorilor fără TVA, TVA aferentă și valorile cu TVA.	Anexa 1 la Formularul nr. 14	Ofertantul a prezentat următoarea structură a prețului ofertat, fără TVA: - echipamente CEF, inclusiv montaj și sisteme specifice - 14.165.820,42 lei; - echipamente BESS, inclusiv montaj și sisteme specifice - 11.728.365,95 lei; - SCADA CEF și BESS integrat - 606.951,80 lei; - lucrări de construcții și instalații - 4.204.352,28 lei, din care 308.481,06 lei aferenți BESS; - proiectare, verificare, asistență tehnică și studii - 235.305,42 lei. Valoarea cumulată este de 30.940.795,87 lei fără TVA.

				Valorile au fost prezentate la nivelul celor cinci categorii de cheltuieli, în structura solicitată prin Anexa 1 la Formularul nr. 14. Suma corespunzătoare lucrărilor BESS reprezintă o subcategorie a capitolului lucrări de construcții și instalații și nu se adună separat la total. Totalurile pe capitole sunt corelate cu valoarea înscrisă în Formularul nr. 14. **Cerința este îndeplinită.**
3.	**Grafic fizic și valoric de execuție**	**Conform.** Ofertantul a prezentat graficul fizic și valoric de execuție pentru o durată de 18 luni, corespunzătoare perioadei de planificare propuse 02.11.2026–02.05.2028, incluzând etapele de proiectare, aprovizionare, execuție, testare, punere în funcțiune și recepție. Termenul prevăzut pentru elaborarea și predarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT + DE) este de 60 de zile calendaristice.	Grafic_fizic_valoric_Gadovia_Ciolpani	Graficul prezintă succesiunea activităților contractuale, repartizarea lunară a valorilor ofertate pe cele cinci categorii de cheltuieli și evoluția cumulată a acestora, inclusiv reprezentarea grafică a progresului valoric. Comisia de evaluare a verificat concordanța valorilor prezentate cu Formularul nr. 14 și Anexa nr. 1, constatând că valoarea cumulată la finalul perioadei de implementare este de 30.940.795,87 lei fără TVA, reprezentând 100% din valoarea totală ofertată. Totodată, durata de 18 luni și termenul de 60 de zile calendaristice pentru PT + DE corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. **Cerinta este indeplinita.**

REZULTATUL EVALUĂRII FINANCIARE:

Comisia de evaluare a verificat completitudinea documentelor prezentate, modul de structurare a prețului ofertat, corectitudinea calculelor aritmetice, încadrarea în valoarea estimată a contractului, precum și concordanța dintre valorile înscrise în Formularul nr. 14, Anexa nr. 1 și graficul fizic și valoric de execuție.

În urma analizării documentelor, comisia de evaluare a constatat următoarele:

1. Cu privire la valoarea totală a propunerii financiare

Ofertantul a prezentat, prin Formularul nr. 14, o valoare totală de 30.940.795,87 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 6.497.567,14 lei, rezultând o valoare totală de 37.438.363,01 lei cu TVA.

Prin raportare la valoarea estimată a contractului, de 31.000.000,00 lei fără TVA, comisia constată că prețul ofertat se încadrează în valoarea estimată a contractului.

2. Cu privire la structura și detalierea prețului ofertat

Ofertantul a prezentat Anexa nr. 1 la Formularul nr. 14, în care valoarea totală este defalcată pe cele cinci categorii de cheltuieli solicitate prin documentația de atribuire, respectiv echipamente CEF, echipamente BESS, sistem SCADA integrat, lucrări de construcții și instalații, precum și servicii de proiectare, verificare și asistență tehnică.

Comisia a verificat valorile corespunzătoare fiecărei categorii, constatând că suma acestora este de 30.940.795,87 lei fără TVA, corespunzătoare valorii declarate în Formularul nr. 14.

Totodată, valoarea de 308.481,06 lei fără TVA, aferentă lucrărilor pentru sistemul BESS, este evidențiată distinct ca parte a categoriei „Lucrări de construcții și instalații", fără a fi adăugată suplimentar la totalul ofertei.

Astfel, structura prețului ofertat respectă modelul solicitat, iar principalele categorii de cheltuieli aferente obiectului contractului sunt cuprinse în propunerea financiară.

3. Cu privire la corectitudinea calculelor și corelarea documentelor financiare

Comisia de evaluare a verificat însumarea valorilor prezentate în Anexa nr. 1, calculul TVA și concordanța acestora cu valoarea totală înscrisă în Formularul nr. 14.

De asemenea, au fost analizate valorile repartizate lunar în graficul fizic și valoric de execuție, precum și evoluția cumulată a acestora pe durata implementării contractului.

În urma verificărilor, s-a constatat că valoarea cumulată la finalul perioadei de execuție este de 30.940.795,87 lei fără TVA, reprezentând 100% din prețul ofertat.

Valorile aferente celor cinci categorii de cheltuieli sunt corelate între documentele financiare prezentate, fără a fi identificate erori aritmetice care să afecteze valoarea totală a ofertei.

4. Cu privire la graficul fizic și valoric de execuție

Ofertantul a prezentat graficul fizic și valoric de execuție pentru o perioadă de 18 luni, corespunzătoare duratei contractuale solicitate prin Caietul de sarcini.

Graficul include principalele etape de implementare, respectiv proiectarea, aprovizionarea și livrarea echipamentelor, executarea lucrărilor de construcții și instalații, integrarea sistemelor CEF și BESS, efectuarea verificărilor și testelor, punerea în funcțiune și recepția obiectivului.

De asemenea, este prevăzut un termen de 60 de zile calendaristice pentru elaborarea și predarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT + DE).

Repartizarea valorică lunară reflectă succesiunea activităților planificate, iar valoarea cumulată corespunde integral prețului ofertat.

În consecință, comisia constată respectarea duratei contractuale și corelarea graficului fizic și valoric cu structura propunerii financiare.

În urma analizării documentelor prezentate, comisia de evaluare constată că propunerea financiară depusă de **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.** este completă din perspectiva documentelor solicitate, respectă structura prevăzută în Caietul de sarcini și cuprinde principalele categorii de cheltuieli necesare realizării obiectului contractului.

Valoarea totală ofertată, de **30.940.795,87 lei fără TVA**, se încadrează în valoarea estimată a achiziției, iar verificările efectuate confirmă corelarea valorilor înscrise în Formularul nr. 14, Anexa nr. 1 și graficul fizic și valoric de execuție.

În consecință, comisia de evaluare constată că propunerea financiară îndeplinește cerințele prevăzute în documentația de atribuire, fiind declarată conformă din punct de vedere financiar.

REZULTATUL EVALUĂRII:

Potrivit Îndrumarului aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1.561/2024, în evaluare au fost avute în vedere toate cerințele stabilite prin Caietul de sarcini.

Având în vedere rezultatele verificării cerințelor de calificare, ale evaluării propunerii tehnice și ale evaluării propunerii financiare, precum și analiza răspunsurilor la solicitările de clarificări, comisia de evaluare constată că oferta depusă de VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. îndeplinește toate cerințele documentației procedurii.

În consecință, **oferta este declarată admisibilă** și este inclusă în etapa de aplicare a criteriului de atribuire.

2.5 Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea punctajului

Potrivit prevederilor cap. 1.4.7 – „Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare" din Caietul de sarcini în forma modificată prin Erata nr. 65/23.09.2026, criteriul de atribuire stabilit pentru prezenta procedură este „cel mai bun raport calitate-preț".

În vederea stabilirii punctajului, comisia de evaluare a aplicat factorii de evaluare, ponderile și algoritmii de calcul prevăzuți în documentația de atribuire, pe baza informațiilor prezentate de ofertant și a documentelor justificative analizate în cadrul procesului de evaluare.

Conform documentației de atribuire, punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 de puncte, distribuit astfel:Punctajul total se calculează astfel:

Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4 + P5

Nr. crt.	Element de departajare	Pondere
1.	Prețul ofertei - Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat	40%
2.	Perioada de garanție suplimentară pentru invertoare - Pentru o perioadă de garanție ofertată mai mare de 180 de luni, se va acorda punctajul aferent perioadei de 180 de luni, respectiv 15 puncte	15%
3.	Perioada de garanție suplimentară pentru panourile fotovoltaice - Pentru o perioadă de garanție ofertată mai mare de 180 de luni, se va acorda punctajul aferent perioadei de 180 de luni, respectiv 15 puncte	15%
4.	Experiența specifică a expertului propus pentru poziția de Manager de proiect - participarea în cadrul a minimum 4 proiecte similare – 15 puncte.	15%
5.	Experiența specifică a expertului propus pentru poziția de Inginer instalații electrice/sisteme fotovoltaice (proiectare) - participarea in cadrul a minimum 4 proiecte similare – 15 puncte.	15%

Tabelul de evaluare

Nr. crt.	Factor de evaluare	Pondere	Element ofertat	Modalitatea de evaluare	Punctaj acordat
1.	Prețul ofertei	40%	30.940.795,87 lei fără TVA	Aplicarea formulei P1 = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat. Se compară prețurile ofertelor admisibile, fără TVA.	40 puncte
2.	Perioada de garanție suplimentară pentru invertoare	15%	Garanție totală declarată: 180 luni; garanție suplimentară: 60 luni față de minimul solicitat 120 luni (10 ani)	Pentru cea mai mare perioada de garanție suplimentară ofertată - față de cerința minimă din specificațiile tehnice (maximum 60 de luni suplimentare) – se acordă 15 puncte.	15 puncte
3.	Perioada de garanție suplimentară pentru panourile fotovoltaice	15%	Garanție totală: 180 de luni; perioadă suplimentară: 60 de luni față de minimul de 120 de luni	Pentru cea mai mare perioada de garanție suplimentară ofertată - față de cerința minimă din specificațiile tehnice (maximum 60 de luni suplimentare) – se acordă 15 puncte	15 puncte
4.	Experiența specifică a expertului propus pentru poziția de Manager de proiect	15%	Expert propus: dl Gălan Laurențiu-Gabriel; 4 proiecte similare declarate. Implicarea expertului în calitate de manager de proiect este susținută prin scrisorile de recomandare prezentate în fișierul „Documente personal", pag. 13-17	Pentru participarea în cadrul a minimum 4 proiecte similare – se acordă 15 puncte Comisia de evaluare a analizat documentele prezentate în fișierul „Documente personal", pag. 13-17, identificând patru proiecte similare pentru care sunt confirmate activitățile de management, coordonare și supervizare desfășurate de expert. În conformitate cu algoritmul prevăzut la cap. 1.4.7 din Caietul de sarcini, pentru participarea în cadrul a minimum patru proiecte similare se acordă punctajul maxim.	15 puncte

5.	Experiența specifică a expertului propus pentru poziția de Inginer instalații electrice/sisteme fotovoltaice (proiectare)	15%	Expert propus: dl. Țigănașu Cosmin-Gabriel; 4 proiecte similare declarate. Implicarea expertului în activități de proiectare a instalațiilor electrice pentru sisteme fotovoltaice este susținută prin documentele prezentate în fișierul „Documente personal", pag. 59-66 și răspunsul la Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, înregistrat cu nr. 1382/30.10.2026	Pentru participarea în cadrul a minimum 4 proiecte similare – se acordă 15 puncte Comisia de evaluare a analizat documentele prezentate în fișierul „Documente personal", pag. 59-66, coroborate cu precizările transmise prin răspunsul la Solicitarea de clarificări nr. 77/27.10.2026, înregistrat cu nr. 1382/30.10.2026.	15 puncte
				Total punctaj	**100**

În urma aplicării elementelor de departajare și a algoritmilor de calcul prevăzuți în Caietul de sarcini, oferta depusă de VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L. a obținut un punctaj total de 100 puncte din maximum 100 de puncte.

Clasamentul ofertelor

Nr. crt.	Ofertant	Punctaj total	Clasament
1	VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.	**100 puncte**	**Locul 1**

Oferta se clasează pe locul 1 în clasamentul procedurii.

Având în vedere că oferta îndeplinește cerințele de calificare și cerințele tehnice și financiare prevăzute în documentația procedurii, comisia de evaluare desemnează oferta depusă de **VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.** drept ofertă câștigătoare, cu o valoare ofertată de **30.940.795,87** lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 6.497.567,14 lei.

3. Termenul și modalitatea de formulare a contestațiilor

În conformitate cu prevederile pct. 6.4 alin. (1)-(4) din Îndrumarul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1.561/2024, după finalizarea evaluării ofertelor, beneficiarul privat **SC GADOVIA ENERGY S.R.L.** stabilește un termen de **5 zile lucrătoare** până la care operatorul economic care se consideră lezat în drepturile sale, ca urmare a modului în care s-a desfășurat procedura competitivă sau a deciziilor luate în urma procesului de evaluare a ofertelor, poate formula contestație.

Prezentul raport al procedurii de achiziție, împreună cu termenul stabilit pentru formularea eventualelor contestații, va fi comunicat operatorului economic care a depus ofertă.

Eventualele contestații vor putea fi transmise până la data de 11.11.2026, ora 23:59, prin e-mail la adresa: **achizitii@gadoviaenergy.ro**

Beneficiarul privat SC GADOVIA ENERGY SRL. va soluționa contestația și va comunica răspunsul operatorului economic în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

În situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul de soluționare a contestației, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente, în condițiile legii, cu notificarea atât a autorității naționale de implementare și gestionare a Fondului pentru Modernizare sau a organismului delegat, după caz, cât și a beneficiarului privat cu privire la acțiunea inițiată.

Comisia de evaluare,

Nr.	Nume și prenume	Rolul în cadrul comisiei de evaluare
1	PRODAN IGOR	Președinte comisie de evaluare
2	VALEA ADRIAN	Membru comisie de evaluare
3	TOADER ELENA	Membru comisie de evaluare